

Uzupełnienie do stanowiska PGW Wody Polskie dot. oczyszczalni ścieków „Cyraneczka”

W reakcji na doniesienia medialne kierowane w stronę Dyrektora RZGW w Warszawie związane z działaniem oczyszczalni ścieków „Cyraneczka” zarządzanej przez Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuję co poniżej.

Z przekazanego przez Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o. zestawienia pomiarów ilości ścieków odprowadzanych do wód Kanatu Wawerskiego w 2024r. wynika, że oczyszczalnia ścieków „Cyraneczka” nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych ilości odprowadzanych oczyszczonych ścieków określonych w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z 8 lutego 2024 r., znak: WA.ZUZ.6.4210.874.2023.AZ sprostowanej postanowieniem z dnia 27 marca 2024 r.; znak: WA.ZUZ.6.4210.874.2023.AZ.

Przekazane zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa sprawozdania z badań jakości oczyszczanych ścieków odprowadzanych przez oczyszczalnie do wód Kanatu Wawerskiego, sporządzane przez akredytowane laboratoria w zakresie azotu ogólnego i fosforu ogólnego analizowane są w skali roku. Podmiot, na mocy Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych zobowiązany jest do nieprzekraczania najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających w próbkach średnich rocznych. W badaniach przekazywanych do PGW Wody Polskie przez Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o. nie stwierdzono przekroczeń w zakresie parametrów wymaganych ww. Rozporządzeniem.

Pragnę podkreślić, że na dzień dzisiejszy nie ma podstawy do cofnięcia lub ograniczenia, na podstawie art. 415 ustawy *Prawo wodne*, Decyzji wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie.

Niezależnie od działań przeprowadzanych w ramach kontroli gospodarowania wodami jednostki PGW Wody Polskie prowadzą liczne oględziny terenowe bez uprzedniego zawiadamiania Podmiotów korzystających z wód Kanatu Wawerskiego.

Wyjaśniam, że terminy, działań kontrolnych określonych z art. 334 ustawy *Prawo wodne*, wyznaczane są zgodnie z zapisami ustawy *Prawo wodne* oraz *Prawo przedsiębiorców* na podstawie, których w tym zakresie działa Dyrektor RZGW.

Stanowczo sprzeciwiam się wypowiedzi, że PGW Wody Polskie nie widzą problemu występującego w Kanale Wawerskim. Obserwowany problem nie wynika jednak z braku działań będących w kompetencji Dyrektora RZGW. Zanieczyszczenie wód Kanatu Wawerskiego czarną

Wzrosty i spadki
Kanał Wawerski

substancją, prawdopodobnie osadem, wynikać może z niedostatecznej sprawności urządzeń służących do oczyszczania ścieków znajdujących się na oczyszczalni ścieków „Cyraneczka”.

Pragnę zaznaczyć, że Dyrektor RZGW na podstawie art. 335 ust. 1 ustawy *Prawo wodne* wykonuje kontrolę gospodarowania wodami w zakresie wskazanym w art. 334 pkt 1-7 oraz 9-13 ww. ustawy. Kontrola ta nie dotyczy urządzeń technicznych używanych w procesie oczyszczania ścieków, a urządzeń wodnych wskazanych w art. 16 pkt 65 ww. ustawy m.in. wylotów.

Niezbędne jest zatem przeprowadzenie kontroli urządzeń oczyszczających ścieki oraz całej instalacji wykonanej na oczyszczalni ścieków, która zbada powyższe przypuszczenia.

Na powyższy problem wskazywała również Rada m. st. Warszawy zawierając w punkcie 4.1. Uchwały z dnia 6 lipca 2023 roku, nr LXXXIV /2749/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Cyraneczka” zapis o zaplanowanej na lata 2023-2025 modernizacji oczyszczalni wraz z modernizacją gospodarki osadowej w skład, której będzie wchodzić modernizacja reaktora biologicznego. Jak wynika z ustaleń PGW Wody Polskie modernizacja oczyszczalni ścieków mimo zapisów ww. Uchwały nie została przeprowadzona do tej chwili.

Reasumując, brak przeprowadzenia koniecznej modernizacji oczyszczalni ścieków „Cyraneczka” znacząco zwiększa ryzyko ponownego wystąpienia obecnie obserwowanych problemów.

DYREKTOR

Artur Rychlewski

Z-CADYREKTORA
Agnieszka Złelińska
KIEROWNIK
Damian Bąk