

Dotyczy: wodociągu publicznego w Dębowej Górze

Gmina Skierniewice
ul. Reymonta 23
96-1000 Skierniewice

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572),

w oparciu o raport z wyników badań Nr PBSiSP.9051.505.506.2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. prób wody pobranych do badań w dniu 09 grudnia 2024 r. w ramach kontroli urzędowej z wyjścia na sieć SUW w Dębowej Górze oraz z punktów na sieci: Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze Nr 42A i Świetlicy Wiejskiej „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze Nr 43A

stwierdza

warunkowa przydatność wody do spożycia z wodociągu w Dębowej Górze

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. **liczby bakterii grupy coli w ilości 9 (3 do 31) j.t.k. w 100 ml wody** w próbce pobranej z wyjścia na sieć SUW w Dębowej Górze i z punktu na sieci- Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze Nr 42A **w ilości 9 (1 do 66) j.t.k. w 100 ml wody** oraz **ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h >300 j.t.k. w 1 ml wody** w próbkach pobranych z wyjścia na sieć SUW w Dębowej Górze, Szkoły Podstawowej w Dębowej Górze Nr 42A oraz Świetlicy Wiejskiej „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze Nr 43A

oraz

nakazuje:

1. **w terminie do dnia 15 stycznia 2025 r.** doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym - tj. liczby bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h z wodociągu publicznego w Dębowej Górze do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2. **w terminie do dnia 15 stycznia 2025 r** utrzymywać jakość wody zgodną z § 21 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi, tj. bakterie grupy coli <10 j.t.k.(NPL)/100 ml, *Escherichia coli* i enterokoki na poziomie 0 j.t.k./100 ml,
3. **niezwłocznie powiadomić odbiorców** zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego w Dębowej Górze **o warunkowej przydatności wody do spożycia,**

4. w terminie do dnia 18 grudnia 2024 r. poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wykonaniu działań naprawczych oraz ich zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 06 listopada 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach wydał na Gminę Skierniewice, 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 23 decyzję znak:.HŚ.9020.2.208.2024.SK stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Dębowej Górze ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. liczby bakterii grupy coli w ilości 5 (2 do 13) j.t.k. w 100 ml wody z próbki pobranej w ramach kontroli urzędowej z punktu na sieci- Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze. Termin wykonania nałożonych na Gminę obowiązków ustalony został do dnia 06 grudnia 2024 r.

W celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm Gmina podjęła działania naprawcze, które polegały głównie na dezynfekcji ujęcia wody i sieci wodociągowej oraz zwiększonej intensywności płukania.

Strona przedstawiła raporty z badań prób wody pobranych do badania w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B tj. liczba bakterii grupy coli, liczba *Escherichia coli*, liczba enterokoków kałowych oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h oraz chloru wolnego pobranych do badania w dniu 26 listopada 2024 r. z następujących punktów: studnia Nr 1, studnia Nr 2, SUW- woda podawana do sieci oraz z punktu na sieci - Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze – sprawozdania z badań Nr 3663/2024-W-1, Nr 3663/2024-W-2, Nr 3663/2024-W-3, Nr 3663/2024-W-4 z dnia 29 listopada 2024 r.. W próbkach wody pobranych do badania z następujących punktów: studnia Nr 1, SUW- woda podawana do sieci oraz z punktu na sieci - Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze stwierdzono obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h >300 j.t.k. w 1 ml wody. Nie stwierdzono przekroczeń pozostałych parametrów mikrobiologicznych wody.

Kolejne badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przesłano do PPIS w Skierniewicach w dniu 6 grudnia 2024 r. Próby pobrane zostały w zakresie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h oraz chloru wolnego w dniu 02 grudnia 2024 r. z następujących punktów: studnia Nr 1, SUW- woda podawana do sieci oraz z punktu na sieci - Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze. W próbce pobranej do badania z SUW- woda podawana do sieci stwierdzono obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości 140 (113-173) j.t.k. w 1 ml wody, sprawozdanie z badań Nr 3745/2024-W-2 z dnia 06 grudnia 2024 r.

W dniu 09 grudnia 2024 r. PPIS w Skierniewicach dokonał kontroli jakości wody wodociągu w Dębowej Górze w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B. Próbkę zostały pobrane z 2 punktów na sieci oraz z wyjścia na sieć- SUW w Dębowej Górze. W próbkach pobranych: z wyjścia na sieć- hydroforni stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 9 (3 do 31) j.t.k. w 100 ml wody, w punkcie na sieci- Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze w ilości 9 (1 do 66) j.t.k. w 100 ml wody oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h >300 j.t.k. w 1 ml wody w próbkach pobranych z wyjścia na sieć SUW w Dębowej Górze, Szkole Podstawowej w Dębowej Górze Nr 42A oraz Świetlicy Wiejskiej „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze Nr 43A. Raport z wyników badań Nr PBSiŚP.9051.505.506.2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. prób wody pobranych do badań w dniu 09 grudnia 2024 r.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w § 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 4. W świetle przywołanego ust. 4 warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Na podstawie analizy wyników badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach stwierdził, że woda z wodociągu publicznego w Dębowej Górze jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, ponieważ pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań znacznika nr 1 część A ww. rozporządzenia.

Należy zintensyfikować działania naprawcze, w celu ustalenia przyczyny utrzymywania się zanieczyszczeń mikrobiologicznych wody w tym wodociągu.

Na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego odstąpiono od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego i zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
3. a/a.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Skierniewicach

z up. mgr Dorota Rosińska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach