

HKN.9011.60.2.2022

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz.195)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 59/OsM, 60/OsM, 117/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniu: 23.02.2022 r. i 28.03.2022 r. z **wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Jelonki**:

- Szkoła Podstawowa Jelonki 16 (kran w kuchni)

- Jelonki 31 (kran w pomieszczeniu socjalnym)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.307.2022, HKL.9052.308.2022 z dnia 28.02.2022 r., HKL.9051-1-1109/234/2022 z dnia 01.04.2022 r., BP/1265/P/2022 z dnia 05.04.2022 r., HKL.9052.540.2022 z dnia 07.04.2022 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej

stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z wodociągu o produkcji 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d Jelonki

zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej

#### **Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d Jelonki stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbkach stwierdzono występowanie nieakceptowalnego zapachu wody (zapach roślinny). Ze względu na to, że zapach ten jest zapachem z grupy naturalnych oraz z uwagi na akceptowalność tego zapachu przez konsumentów wody (brak skarg oraz interwencji) stwierdzono jak powyżej.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Ostrowi Mazowieckiej  
*Magdalena Kaczmarek*

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka ul. Gen. Sikorskiego 5; 07-300 Ostrów Mazowiecka
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych sp. z o.o. ul. Wileńska 117; 07-300 Ostrów Mazowiecka

Do wiadomości:

1. Aa