



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu

ul. Jarosława Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście NIP: 855-10-33-152 tel./fax: 91 3212494 E-mail: psse.swinoujście@sanepid.gov.pl

Świnoujście, dnia 24 sierpnia 2022 r.


### KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Granica-Wydrzany na odcinku ul. Chrobrego obejmującego budynki przy ul. Armii Krajowej Nr 1, ul. Bolesława Chrobrego nr1, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2a, 2b, 5 oraz ul. Wybrzeże Władysława IV Nr 21, 20, 19, 19d w Świnoujściu, gmina Miasto Świnoujście, powiat Miasto Świnoujście zaopatrującego na ww. odcinku ok. 500 osób.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody nr MWIŻ/1092/22 pobranej w dniu 23 sierpnia 2022 roku z przenośnego kurka czerpalnego na ul. Chrobrego w Świnoujściu stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn.zm.) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 78 jtk/100 ml, przy wymogach 0 jtk/100 ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4 został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

**Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Świnoujściu  
*A. Szymanowska*  
mgr Aneta Szymanowska