

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)
- § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 271/OsM, 345/OsM, z poboru próbek wody dokonanych w dniach: 04.07.2023 r., 22.08.2023 r. z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Króle Małe:

- Szkoła Podstawowa Ruskołęka Stara (kran w pomieszczeniu sanitarnym)

- Kuleszki Nienały 3 (kran w kuchni)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.1375.2023,; HKL.9052.1376.2023 z dnia 10.07.2023 r., HKL.9052.1742.2023, HKL.9052.1743.2023 z dnia 25.08.2023 r., BP/SP4538/P/2023 z dnia 20.09.2023 r., HKL 06634/2023 z dnia 26.09.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej

stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Króle Małe

zarządzanego przez Gminę Andrzejewo

### **Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Króle Małe stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbkach stwierdzono przekroczenia jonu amonu oraz manganu i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumenta stwierdzono jak powyżej.

p.o. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Ostrowi Mazowieckiej

Renata Malec

### Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Andrzejewo ul. Warszawska 36; 07-305 Andrzejewo

### Do wiadomości:

1. Aa