



Sochaczew, dnia 24 stycznia 2023 r.

HKN.903.8.2023

**Dyrektor
Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 115**

***Dotyczy: Oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy
Sochaczew***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydał ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sochaczew za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

1. Wykaz wodociągów:

Na terenie gminy Sochaczew, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana jest z 4 wodociągów publicznych t. j.:

- Stacja Uzdatniania Wody w Mokasie,
- Stacja Uzdatniania Wody w Janaszówku,
- Stacja Uzdatniania Wody w Bronisławach,
- Stacja Uzdatniania Wody w Dachowej.

Jednostką odpowiedzialną za dostarczanie wody dobrej jakości jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew.

Wodociągi oparte są na ujęciach głębinowych - wód podziemnych. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez filtrację, napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie oraz okresową dezynfekcję.

2. Informacje dotyczące produkcji wody:

Lp.	Nazwa wodociągu	Produkcja w m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Końcowa roczna ocena jakości wody
1.	SUW Mokas	907,1	2160	przydatna

2.	SUW Janaszówek	2173,9	3143	przydatna
3.	SUW Bronisławy	138,5	1752	przydatna
4.	SUW Dachowa	706,8	2706	przydatna

3. Jakość wody:

Do oceny jakości wody wykorzystano sprawozdania z badań próbek wody pobranej i badanej w ciągu całego roku przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz z badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej wykonanych przez zarządcę wodociągów z punktów zgodności ustalonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie zlokalizowanych na sieci wodociągowej t j.:

- SUW Mokas- *kran w pomieszczeniu hydroforni,*
- Szkoła Podstawowa w Feliksowie, Feliksów 20 - *kran w łazience,*
- SUW Janaszówek - *kran w pomieszczeniu hydroforni,*
- Pompownia Czyste – *kran w pomieszczeniu pompowni,*
- Sklep Spożywczy, Chrzczany 11- *kran w sklepie,*
- Szkoła Podstawowa w Wymysłowie, Wymysłów 17- *kran w łazience,*
- Stacja Paliw BP Wójtówka 22- *kran przy kasie,*
- SUW Dachowa- *kran w pomieszczeniu hydroforni,*
- Zespół Szkół w Katach, Kąty 74b- *kran w łazience,*
- SUW Bronisławy – *kran w pomieszczeniu hydroforni,*
- Szkoła Podstawowa w Gawłowie, Gawłów 79a- *kran w kuchni.*

Jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego SUW Dachowa, zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców 6 miejscowości: Dachowa, Lubiejew, Władysławów, Kąty, Kuznocin, Rozłazłów w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego SUW Mokas, zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców 8 miejscowości: Mokas, Dziegłewo, Żelazowa Wola, Chodakówek, Nowe Mostki, Orły Cesin, Feliksów, Kozuszki Parcel w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego SUW Bronisławy, zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców 4 miejscowości: Bronisławy, Żdźarów, Altanka, Gawłów w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).


Jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego SUW Janaszówek, zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców 21 miejscowości: Janaszówek, Bogdaniec, Wymysłów, Wyjazd, Pilawice, Zosin, Chrzczany, Kożuszki Parcel, Kożuszki Kolonia, Czyste, Wójtówka, Czerwonka Parcel, Czerwonka Wieś, Ignacówka, Sochaczew Wieś, Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice, Bielice, Wyczółki, Jeżówka w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

4. Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody.

W 2022 roku nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody. Nie prowadzono postępowania administracyjnego w stosunku do zarządcy wodociągu.

5. Ocena ryzyka zdrowotnego.

Woda pochodząca z wodociągów publicznych na terenie gminy Sochaczew była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a także od wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, nie wskazując agresywnych właściwości korozyjnych i spełniała podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sochaczewie

Beata Fergińska

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Sochaczew
96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 115
2. a/a

