

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie z dnia 19 października 2022 roku w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Borzytuchom gm. Borzytuchom zaopatrującego 2002 mieszkańców miejscowości Borzytuchom, Chotkowo, Struszewo, Jutrzenka, Kamieńc, Raczyn.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 12.10.2022 i 17.10.2022 roku stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości: 15 jtk/100 ml, 27 jtk/100 ml oraz obecności Enterokoków w ilości >100 jtk/100 ml

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Gmina Borzytuchom będąca właścicielem wodociągu publicznego Borzytuchom została zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie
Anna Krefft