



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu

z dnia 17 września 2020 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Policku (gm. Pszczew)

zaopatrującego miejscowość: Policko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość Policko, gmina Pszczew w powiecie międzyrzeckim stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzyrzeczu
lek. med. Jarosław Marcela

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania