

Tarnobrzeg, dnia 16 września 2024 r.

3037-7.262.11.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZADANIE

**„Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu
prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w
Nisku ”**

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14)

I. Zamawiający

1. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8668100, fax. 15 8228183
2. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

II. Tryb udzielania zamówienia

1. Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż kamer, rejestratorów, monitorów oraz elementów zasilania i okablowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.
2. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 31120000-3 Generatory.

III Termin realizacji zamówienia

1. 30 dni od dnia podpisania umowy.

IV Wzór umowy

1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu, którego wzór stanowi **załącznik nr 2**.
2. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w niniejszym postępowaniu i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w zaproszeniu.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia i zawierać kolejno:

- 1) formularz oferty – **załącznik nr 2** do niniejszego zaproszenia wraz ze specyfikacją techniczną zaoferowanego agregatu z przyczepą i innymi składowymi wynikającymi z niniejszego zaproszenia.
- 3) wypełniony załącznik nr 3 do zaproszenia
4. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej adresem Zamawiającego, adresem wykonawcy oraz napisem :

„Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku”

nie otwierać przed terminem otwarcia ofert – 23.09.2024 r. do godz. 10.00,

1. lub w wersji elektronicznej (skany dokumentów) na adres biuro.podawcze.potbg@prokuratura.gov.pl
kopia
marcin.bernys@prokuratura.gov.pl

VI. Termin złożenia oraz otwarcia ofert.

2. Ofertę należy złożyć do dnia **23.09.2024 r. do godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego w biurze podawczym lub elektronicznie na adres: biuro.podawcze.potbg@prokuratura.gov.pl
kopia
marcin.bernys@prokuratura.gov.pl
2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego w pokoju 1008.
3. Oferta wykonawcy złożona w niepoprawnej formie lub złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

VII . Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami .

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest: Starszy Inspektor Marcin Bernys – tel. 666352109, w godz. 7.30 – 15.30

VIII. Opis kryteriów wyboru ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

- 1.Przy wyborze ofert zamawiający posługiwać się będzie jedynym kryterium:

Cena-100 %

PC= CN /CB x100 pkt.,

gdzie: PC- ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana
Oferta wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

IX. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający w przypadku unieważnienia postępowania zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy z wolnej ręki, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadczam, że zostałem poinformowany iż:

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8668100, faks 15 822 81 83, e-mail: tomasz.gajewski@prokuratura.gov.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Gajewski, tel. 15 8668100 e-mail: tomasz.gajewski@prokuratura.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy.
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją niniejszego zamówienia publicznego;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Prokurator Okręgowy

PROKURATOR OKRĘGOWY

Robert Kiliański

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku

1. Wymagania ogólne

- agregat fabrycznie nowy rok produkcji min. 2024r
- Agregat do montażu na przyczepie drogowej – wymagana emisji salin silnika STAGE5
- wyprodukowany w Polsce
- Moc (zgodnie z ISO8528):
 - Praca nominalna P.R.P -nie mniej niż 45 kVA , 36 kW - nie więcej niż 50 kVA / 40 kW
 - Praca awaryjna L.T. P. – nie mniej niż 50 kVA, 40 kW- nie więcej niż 55 kVA / 44 kW
- Napięcie : 230/400 V, 50 Hz
- Prąd znamionowy min. 65 A – nie więcej niż 72,5 A
- Klasa regulacji **G3**
- Stopień ochrony prądnicy: IP23
- Wymiary zewnętrzne **maksymalne** 2800 x 1200 x 1800 (długość x szerokość x wysokość) mm
- Podgrzewacz płynu chłodzącego w czasie czuwania + sterowanie temperaturami grzania z poziomu sterownika
- Zintegrowany prostownik baterii rozruchowych
- Samoczynny start po podaniu sygnału startu
- Zintegrowany wyłącznik główny prądnicy
- Wyłącznik awaryjny
- Pomiar poziomu paliwa w % z odczytem na wyświetlaczu sterownika
- Zbiornik paliwa zintegrowany z ramą o pojemności od 180 do 250 litrów
- Zbiornik paliwa ze spustem umożliwiającym opróżnienie zbiornika
- Wersja w obudowie wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne
- Dostarczony z płynami eksploatacyjnymi (prócz paliwa)
- Gniazda odbioru mocy z zabezpieczeniami
 - 63A 400 V 5P IP 67
 - 32A 400 V 5P IP 54
 - 16A 400 V 5P IP 54
 - 16A 400 V 3P IP 54
 - 16A 400 V 3P IP 54

Przedłużacz wykonany z przemysłowego Przewód H07RN-F (OnPD) 5x10 mm²
750V długość 20mb zakończony wtyką przenośną 63A IP 67 i gniazdem przenośnym
63A IP 67

Przedłużacz wykonany z przemysłowego Przewód H07RN-F (OnPD) 3x2,5 mm²
750V długość 20mb zakończony wtyką przenośną 63A IP 67 i gniazdem przenośnym
63A IP 67

2. Dane ogólne silnika zespołu prądotwórczego

- Wyprodukowany na terenie UE
- Nominalna prędkość obrotowa: 1500 obr/min
- Silnik wysokoprężny, 4 cylindrowy, rzędowy z doładowaniem
- Moc maximum 46-54 kW
- Instalacja 12 V DC
- Elektroniczny regulator obrotów silnika ECU
- Wymagana emisja spalin STAGE 5 zapewniana przez DOC - DPF
- Zużycie paliwa maksymalnie dla mocy PRP. Nie więcej niż 12 l/h przy 100% obciążenia
- Układ paliwowy: . Common rail
- Silnik zabezpieczony przed
 - Niskim ciśnieniem oleju
 - Wysoką temperaturą silnika
 - Niskim poziomem paliwa
- Silnik wyposażony w płynny oraz cyfrowy pomiar
 - ciśnienia oleju
 - temperatury silnika
- Zawory spustowe płynu chłodniczego oraz oleju silnikowego
- Pojemność skokowa max 3,4 litra
- Optyczny wskaźnik poziomu płynu chłodniczego w chłodnicy
- System chłodzenia zaprojektowany dla temperatury otoczenia = 50 °C
- Serwis na terenie Polski

3. Dane ogólne prądnicy zespołu prądotwórczego

- Konstrukcja: Bezszcotkowa, synchroniczna, samowzbudna
- Wyprodukowana na terenie UE
- Stopień ochrony co najmniej IP23
- Miedziane uzwojenie
- Elektroniczny regulator napięcia
- **Stabilizacja napięcia: +/- 0,5%**
- Klasa izolacji: H

4. Dane ogólne panelu sterowania

- Wyświetlacz monochromatyczny z podświetleniem sterujący agregatem
- możliwość sterowania układem SZR
- zabezpieczający zespół od awarii elektrycznych, mechanicznych
- uruchamiający agregat przy sygnale zdalnego startu
- z programowalną logiką PLC
- menu i komunikaty w języku polskim
- wyposażony w USB
- wyświetlacz wskazujący parametry pracy silnika, prądnicy
- obsługa trzech poziomów haseł sterownika
- Zegar czasu rzeczywistego zasilany z akumulatora wewnętrznego sterownika
- Możliwość podłączenia do 32 dowolnie programowalnych wyjść
- Możliwość wysyłania powiadomień o zdarzeniach/ ostrzeżeniach/ alarmach na 10 numerów telefonów.
Powiadomienia w języku polskim
- ostrzeżenie przypominające o serwisie ustawialne w zależności od daty oraz liczby godzin pracy
- pamięć min. 300 zdarzeń z rejestracją wszystkich parametrów wyświetlanych w momencie zdarzenia
- Automatyczny start agregatu po przekroczeniu parametrów sieci poza zaprogramowane limity.
- Pomiar prądu generatora w trzech fazach
- Pomiar napięcia generatora w trzech fazach
- Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
- Licznik energii czynnej i biernej generatora
- Licznik czasu pracy zespołu
- Pomiar napięcia akumulatora
- Pomiar poziomu paliwa
- Pomiar ciśnienia oleju
- Pomiar temperatury bloku silnika
- Ochrona generatora (częstotliwość , napięcie ,asymetria, przeciążenie)
- Dowolnie ustawialne samoczynne testy okresowe- minimum 10 liczników

5. Wymagania dla przyczepy

- wymiary zewnętrzne platformy ładunkowej (dług x szer) – od 290 x 130 cm do 330x130 cm
- osie hamowane typu Neidhart o nośności 1350 kg każda
- DMC – do 2700 kg
- Dyszel prosty o stałej wysokości sprzęgu
- zaczep kulowy
- koła 175R14C
- koła na zewnątrz platformy ładunkowej
- podłoga wykonana ze sklejki foliowanej, wodoodpornej, antypoślizgowej
- 4 podpory stabilizujące rurowe
- instalacja oświetleniowa żarówkowa
- koło manewrowe
- konstrukcja ramy stalowa, cynkowana ogniowo
- przyczepa posiada homologację WE.

Wymiary gabarytowe przyczepy (dług. x szer. x wys.) około 450 x 180 x 75 cm

6. Pierwsze uruchomienie na pracującym budynku

7. Termin dostawy – do 30 dni

8. Gwarancja na agregat 5 lat. - 4 przeglądy gwarancyjne (w tym dwa z wymianą płynu chłodniczego)

9. Gwarancja na przyczepę 24 miesiące

Załącznik nr 2
3037-7.262.11.2024

FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa

Siedziba (adres)

Nr telefonu/faksu

Nr NIP..... Nr REGON

Dane dotyczące Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu

Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

NIP 867-16-19-297

1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze skierowanym do nas zaproszeniem do składania ofert na:

„Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku”- ul. Gisgosa 1

| Lp. | Nazwa urządzenia / materiału | Ilość | Wartość brutto |
|-----------------------------|---|-------------|----------------|
| 1 | Agregat..... wraz z pierwszym uruchomieniem | 1 szt. | |
| 2 | Transport do Prokuratury Rejonowej w Nisku | 1 usługa | |
| 3 | Gniazda odbioru mocy z zabezpieczeniami o 63A 400 V 5P IP 67 o 32A 400 V 5P IP 54 o 16A 400 V 5P IP 54 o 16A 400 V 3P IP 54 o 16A 400 V 3P IP 54 | 1 kpl. | |
| 4 | Przeгляд gwarancyjny | 2 szt. | |
| 5 | Przeгляд gwarancyjny z wymianą płynu chłodniczego | 2 szt. | |
| 6 | Przedłużacz wykonany z przemysłowego Przewód H07RN F (OnPD) 5x10 mm2 750V długość 20mb zakończony wtyką przenośną 63A IP 67 i gniazdem przenośnym 63A IP 67 | 1 szt. | |
| 7 | Przedłużacz wykonany z przemysłowego Przewód H07RN F (OnPD) 3x2,5 mm2 750V długość 20mb zakończony wtyką przenośną 63A IP 67 i gniazdem przenośnym 63A IP 67 | 1 szt. | |
| 8 | Przyczepa dwuosiowa | 1 szt. | |
| Razem wartość brutto | | | |

- **razem wartość brutto** :.....
złotych(*słownie*.....)

2. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert .

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Przeglądy gwarancyjne są dodane do ceny oferty i zostaną zapłacone „z góry”. Zapłata za nie nastąpi po ich faktycznym wykonaniu a nie w momencie zakupu agregatu. Wymagane przeglądy okresowe co 500 mtg lub co rok z zastrzeżeniem, że pierwszy przegląd nastąpi po roku lub po 100 mtg w zależności co nastąpi pierwsze.

Data:

Podpis Wykonawcy:

Załącznik nr 3
3037-7.262.11.2024

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL,KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/
podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku” prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu, oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

....., dnia r.

(miejsce)

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.....ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....
.....
.....

....., dnia r.

(miejsowość)

.....

(podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.

(miejsowość)

.....

(podpis)

Załącznik nr 4
3037-7.262.11.2024

WZÓR UMOWA nr

zawarta w dniu roku w Tarnobrzegu

pomiędzy:

Prokuraturą Okręgową w Tarnobrzegu

z siedzibą: 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 27

NIP 867 16 19 297 REGON 000569734

reprezentowaną przez:

Robert Kiliański – Prokurator Okręgowy

zwanym dalej "Zamawiającym"

a

.....
NIP REGON

reprezentowaną przez:

.....

zwanym dalej "Wykonawcą",

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Odbiorcę pisemnej oferty Dostawcy z dnia, złożonej w ramach postępowania „Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku”.

§ 2

1. Na mocy niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia, pierwszego uruchomienia i wykonania czterech przeglądów gwarancyjnych do Odbiorcy zaofiarowanego sprzętu.
2. Ponadto w ramach niniejszej umowy Dostawca, na swój koszt i własnym staraniem, zobowiązuje się do :
 - a. dostarczenia przedmiotu dostawy do miejsca i w terminie wskazanym przez Odbiorcę
 - b. rozładunku, ustawienia i pierwszego rozruchu na „pracującym budynku”. przedmiotu dostawy w miejscu wskazanym przez Odbiorcę .

§ 3

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania czynności , o których mowa w § 2 w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Po zrealizowaniu przez Dostawcę czynności , o których mowa w § 2, Odbiorca dokona odbioru przedmiotu dostawy i podpisze protokół odbioru .
3. Zrealizowanie dostawy nastąpi dopiero po wykonaniu wszystkich czynności, o których mowa w § 2 i po podpisaniu protokołu odbioru.

§ 4

1. Dostawcy z tytułu zrealizowania dostawy przysługuje wynagrodzenie w wysokości brutto słownie: /..... zł./, a za przeglądy gwarancyjne
2. Należne Dostawcy wynagrodzenie płatne będzie po dokonaniu odbioru przedmiotu dostawy i podpisaniu przez Odbiorcę protokołu odbioru . Zapłata należnego Dostawcy wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Odbiorcę rachunku za zrealizowanie dostawy. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia konta bankowego Odbiorcy.
3. Za zwłokę w dokonaniu płatności Dostawca może obciążyć Odbiorcę ustawowymi odsetkami.
4. Wynagrodzenie , o którym mowa w § 4 pkt. 1 zaspokaja wszystkie roszczenia Dostawcy z tytułu zrealizowania zamówienia oraz wykonywania obowiązków gwarancyjnych .
5. Zmiana wynagrodzenia na wyższe jest równoznaczna z zerwaniem umowy i nie zrealizowaniem dostawy, co skutkuje obciążeniem Dostawcy karą umowną w wysokości i na zasadach określonych w § 6 .

§ 5

1. Dostawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na agregat oraz 24 miesięcznej na przyczepę dwuosiową.

§ 6

1. Za nie zrealizowanie dostawy przewiduje się karę umowną w wysokości 10 % wartości całego zamówienia netto, którą to wartość określa oferta Dostawcy, zaś za nieterminowe wykonanie dostawy przewiduje się karę umowną w wysokości 0,5 % wartości całego zamówienia netto za każdy dzień zwłoki, na zasadach jak wyżej .
2. Za nie realizowanie obowiązków wynikających z gwarancji Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5 % wartości całego zamówienia netto za każdy dzień zwłoki, na zasadach jak w pkt. 1 .

3. Zwłoka w wykonaniu zamówienia dłuższa niż 20 dni równoznaczna jest z niezrealizowaniem dostawy. Po upływie tego terminu Odbiorca przestanie naliczać kary umowne za nieterminowe realizowanie dostawy i niezależnie od kary za nieterminowe realizowanie dostawy obciąży Dostawcę karą umowną za niewykonanie zamówienia, liczoną od całości wartości zamówienia .

§ 7

Niezależnie od kar umownych określonych w § 5 Odbiorca zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kar umownych .

§ 8

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego .

§ 9

Sprawy sporne mogące wynikać na tle stosowania umowy strony poddają orzecznictwu sądom powszechnym właściwym miejscowo dla Odbiorcy .

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Dostawca :

Odbiorca :

