



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.407.2023

Słupsk, dnia 27 GRU. 2023

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 172.HK.2023
dla urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w Święcichowie,
zaopatrującego miejscowości: Święcichowo, Mrówczyno, Wiatrowo

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody analizy sprawozdań z badań wykonanych w 2023 r. zgodnie z harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, ul. Strażacka 3, 76-231 Damnica z przedmiotowego urządzenia wodociągowego

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w Święcichowie, zaopatrującego: Święcichowo, Mrówczyno, Wiatrowo.

Zarządca urządzenia wodociągowego (ZGK Damnica) w całości zrealizował zaplanowany na 2023 rok harmonogram wewnętrznej kontroli jakości wody – wszystkie pobrane próbki spełniały w badanym zakresie wymagania ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego, zaopatrującego: Święcichowo, Mrówczyno, Wiatrowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Włodzimierz Stawny*

50
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują (elektronicznie):

1. Wójt Gminy Damnica

Do wiadomości:

1. ZGK Damnica
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>