



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KĘDZIERZYNIE KOŻŁU

ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

e-mail: psse.kedzierzynkozle@pis.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-kedzierzyn-kozle

HK.9080.6.2021.EG

Kędzierzyn-Koźle, dn. 31.03.2021 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

W oparciu o:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu

prowadząc monitoring nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) dokonał obszarowej oceny jakości wody wraz z szacowaniem ryzyka zdrowotnego konsumentów. Ocenę wykonano korzystając z wyników badań wody realizowanych w ramach kontroli urzędowych przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz wyników badań wody przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej. Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej na teren gminy Pawłowiczki jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 47-120 Baborów. Mieszkańcy gminy Pawłowiczki zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez cztery wodociągi sieciowe zlokalizowane w miejscowościach Dobieszów, Pawłowiczki, Gościęcín oraz Grodzisko. Każdy z wodociągów zasilany jest przez dwie studnie wiercone pracujące naprzemiennie. Stan sanitarno-techniczny Stacji Uzdatniania Wody oraz urządzeń do uzdatniania wody nie budził zastrzeżeń. Na obszarze zaopatrywanym przez ww. urządzenia wodociągowe znajduje się 14 stałych, ustalonych punktów zgodności.

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe pobrano 51 próbek wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 4 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego zgodnie z częstotliwością określoną w ww. rozporządzeniu. Wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe - kanalizacyjne obejmowała wykonanie badań w zakresie wymagań określonych w załącznikach nr 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Prowadzony jest monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie, kolejne badanie zaplanowano na rok 2022, wodociąg Dobieszów na rok 2023.

Podjęte działania naprawcze przez przedsiębiorstwo wodociągowe nie były wystarczające, aby doprowadzić wodę w wodociągu Grodzisko ze wskazanym parametrem do wymagań obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). W związku z powyższym Gmina Pawłowiczki podjęła decyzję dot. realizacji inwestycji pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Grodzisko”. Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu oceniając

ryzyko zdrowotne oraz uznając, że występujące przekroczenia zawartości manganu nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów, przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych polegających na zwiększeniu częstotliwości płukania filtrów, napowietrzaniu, wymianie złoża filtracyjnego, modernizacji całego obiektu polegającej na wymianie urządzeń na Stacji Uzdatniania Wody oraz montażu dwóch zbiorników na gromadzenie wody udzielił warunkowej przydatności wody do spożycia na okres do 31 grudnia 2021 r.

W wodociągu Pawłowiczki przedsiębiorstwo wodociągowe podjęło działania naprawcze zaakceptowane przez wójta, mające na celu zwiększenie częstotliwości płukania filtrów, wymianę złoża filtracyjnego, modernizację ujęcia polegającej na odwiercie dodatkowej studni głębinowej, które przyniosły zamierzone skutki i woda pod względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym spełnia wymagania ww. rozporządzenia.

Dane o poszczególnych wodociągach przedstawiono w tabeli poniżej:

Wodociąg	Producent	Wielkość produkcji [m ³ /dobę]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Zaopatrywane miejscowości	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry (czas trwania przekroczenia)	Jakość wody na koniec 2020 r.
Dobieszów	Zakład Gospodarki Komunalnej w Baborowie Sp. z o. o. ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów	390	2650	Dobieszów, Ucieszków, Radoszowy, Chrósty, Milice, Dobrosławie, Maciowakrze, Borzysławice, Grudynia Wielka, Grudynia Mała, Jakubowice	napowietrzanie filtracja	-	przydatna do spożycia
Grodzisko		300	1277	Grodzisko, Naczęsławice, Prudnik: Kazimierz Duży, Kazimierz Mały, Wróblin, Górczno	napowietrzanie filtracja,	Mangan (Mn) 76-166 µg/l (od 12.09.2019 r. do 31.12.2021 r.)	woda warunkowo przydatna do spożycia
Pawłowiczki		220	2192	Pawłowiczki, Ostroźnica	napowietrzanie filtracja	Mangan (Mn) 71-278 µg/l (od 05.12.2019 r. do 30.06.2020 r.)	woda warunkowo przydatna do spożycia
Gościęcín		348	2236	Gościęcín, Urbanowice, Trawniki, Karchów, Mierzęcín Ligota Wielka, gm. Głogówek: Cieszaków	napowietrzanie filtracja	-	przydatna do spożycia

Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody i przeprowadzonej analizie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu stwierdził, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. mieszkańcy gminy Pawłowiczki poza wskazanym w ww. tabeli okresem spożywali wodę dobrej jakości ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi. Jednocześnie mieszkańcy zaopatrywani przez wodociąg Grodzisko spożywali wodę warunkowo przydatną do spożycia.

Niniejszą obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu wydał celem poinformowania mieszkańców gminy Pawłowiczki.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kędzierzynie- Koźlu
M. Margorzata Kopczyńska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pawłowiczki Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki drogą elektroniczną: inwestycje@pawlowiczki.pl
2. Strona internetowa PSSE Kędzierzyn- Koźle: www.gov.pl/web/psse-kedzierzyn-kozle
3. a/a