



KOMUNIKAT


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie z dnia 20.06.2023 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z indywidualnego ujęcia wody Drzewce Kolonia 19 (gm. Torzym)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z ww. ujęcia wody informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294), w zakresie mętności oraz barwy.

Przekroczenia ww. parametrów nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania. **Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.**



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Sulęcinie
Beata Dziędzic
mgr Beata Dziędzic

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania