



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRASNYMSTAWIE

Krasnystaw, dnia 16. 09. 2024

22-300 Krasnystaw, ul. Sikorskiego 3A
tel. 887436164
psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl,
<https://pssekrasnystaw.bip.gov.pl>

ONS-HK.903.53.4.2024

KOMUNIKAT Nr 1
w sprawie
warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi wody
pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Gospodarstwa Rolnego
w Woli Żółkiewskiej 10 gm. Żółkiewka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody dostarczanej z indywidualnego ujęcia wody Gospodarstwa Rolnego w Woli Żółkiewskiej 10, 22-335 Żółkiewka, że:

WODA JEST WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI

W próbce wody pobranej w ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody z indywidualnego ujęcia wody Gospodarstwa Rolnego w Woli Żółkiewskiej 10 stwierdzono wzrost mętności oraz przekroczenie wartości parametrycznej żelaza.

Po ocenie ryzyka stwierdzono, że zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W wodę dostarczaną przez indywidualne ujęcie Gospodarstwa Rolnego w Woli Żółkiewskiej 10 zaopatrywanych jest ok. 12 osób w miejscowości Wola Żółkiewska gm. Żółkiewka.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Krasnymstawie
mgr inż. Monika Brzysko