



## Komunikat

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego**

**w Obornikach z dnia 10 października 2023 r.**


**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego Ryczywół** zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: **Ryczywół, Tłukawy, Zawady, Ninino, Łopiszewo, Połajewice, Chmielewo, Krężoły, Skrzetusz, Piotrowo, Radom, Trzy Góry, Gościejewko.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach informuje na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, iż jakość wody pochodząca z wodociągu publicznego Ryczywół nie spełnia obowiązujących wymagań w zakresie zawartości związków manganu, jonu amonowego oraz mętności.

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jednak obniżać cechy organoleptyczne wody: smak, zapach, barwę i powodować brunatne przebarwienia na urządzeniach sanitarnych czy pranych tkaninach.

Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.