



HK.9027.1.20.2023

Przysucha 28.04.2023 r.

**Powiatowe Centrum
Sportu i Rekreacji w Przysusze
ul. Dembińskich 11
26-400 Przysucha
e-mail: pcsir.przysucha@o2.pl**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338)
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze
stwierdza, że woda w nieckach basenowych
Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze
jest przydatna do kąpieli**

Uzasadnienie

W oparciu o przedstawione przez Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze wyniki z badań próbek wody pobranych w dniu 18.04.2023r. z niecek basenowych i systemów cyrkulacji:


- Nr 122863/04/2023 - niecka basenu rekreacyjnego,
- Nr 122865/04/2023 - niecka brodzika dla dzieci,
- Nr 122864/04/2023 - niecka basenu sportowego,
- Nr 122866/04/2023 - niecka wanna jacuzzi,
- Nr 122868/04/2023 - cyrkulacja basenu rekreacyjnego,
- Nr 122867/04/2023 - cyrkulacja brodzika dla dzieci,
- Nr 122869/04/2023 - cyrkulacja basenu sportowego,
- Nr 122870/04/2023 - cyrkulacja wanny jacuzzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze dokonał bieżącej oceny jakości wody.

Wyniki wskazują, że woda w nieckach basenowych i z systemów cyrkulacji w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze zauważa niewielkie przekroczenie parametru chloroformu w niecce wanna jacuzzi oraz cyrkulacji wanny jacuzzi. W związku z powyższym zobowiązał PCSiR w Przysusze do przeprowadzania działań naprawczych w celu poprawy jakości wody i przedłożenia wyników badań.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.



**p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE**

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymuje:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Starosta Przysuski, Al. Jana Pawła II 10; 26-400 Przysucha (e-mail: starostwo@przysucha.pl).
2. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha