

Ostrów Mazowiecka, 10-07-2024r.

HKN.9011.103.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 185/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniu 15.05.2024 r.

z **wodociągu o produkcji 1000 – 10000 m³/d Gmina Stary Lubotyń:**

- Urząd Gminy Stary Lubotyń (kran w pomieszczeniu sanitarnym)
- Sklep Sulęcín Włocíański 8 (kran na zapleczu)
- Sklep Podbiele 43B (kran w sali sprzedaży)
- Sklep spożywczo – przemysłowy Gniazdowo (kran na zapleczu)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.912.2024, HKL.9052.913.2024, HKL.9052.914.2024, HKL.9052.915.2024 z dnia 20.05.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej
stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**
z wodociągu o produkcji 1000 – 10000 m³/d Gmina Stary Lubotyń
zarządzanego przez Gminę Stary Lubotyń

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 1000 – 10000 m³/d Gmina Stary Lubotyń stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbce HKL.9052.913.2024 stwierdzono ponadnormatywną zawartość jonu amonu i żelaza, nieznacznie zwiększony poziom mętności, występowanie nieakceptowalnego zapachu wody (zapach roślinny) i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumenta stwierdzono jak powyżej.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ostrowi Mazowieckiej

Renata Malec

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Gmina Stary Lubotyń, 07-303 Stary Lubotyń 42

Do wiadomości:

1. Aa