

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967  
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl  
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl  
www.gov.pl/web/psse-konin  
/PSSE-Konin/skrytka  
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16  
62-500 Konin  
NIP 6651743952  
REGON 000778188-00024  
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1446.2024

Konin, dnia – data zgodnie z podpisem

## OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO JAROSZEWICE RYCHWALSKIE ZA ROK 2024

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:

- o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w 2024 r. z wodociągu publicznego Jaroszewice Rychwalskie w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rychwale przy ul. Konińskiej 78;
- o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rychwale przy ul. Konińskiej 78;
- o analizy podejmowanych działań naprawczych,
- o prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia

**informuje, że**

**jakość wody z wodociągu publicznego Jaroszewice Rychwalskie  
w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. w badanym zakresie  
spełniała wymagania**

**określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Wodociąg publiczny Jaroszewice Rychwalskie zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Jaroszewice Rychwalskie, Jaroszewice Grodzieckie, Grabowa.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2024 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B w ramach:

- kontroli urzędowej, wg sprawozdań z badań Nr: W-286/2024 z dnia 22.03.2024 r., W-1062-1065/2024 z dnia 19.09.2024 r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie nr N/1170/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 29.03.2024 r. wykonane przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
- kontroli wewnętrznej, wg sprawozdań z badań Nr: W-40-S/2024 z dnia 22.01.2024 r., W-87-S/2024 z dnia 06.02.2024 r., W-238-S/2024 z dnia 15.04.2024 r., W-352-S/2024 z dnia 21.05.2024 r., W-443-S/2024 z dnia 14.06.2024 r., W-554-S/2024 z dnia 25.07.2024 r., W-664-S/2024 z dnia 22.08.2024 r., W-814-S/2024 z dnia 28.10.2024 r., W-859-S/2024 z dnia 08.11.2024 r., W-991-S/2024 z dnia 18.12.2024 r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie; D/4626/2024/LB-AS/PLC/ z dnia 04.11.2024 r. wykonane przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Sprawozdania z badań przekazywane były na bieżąco PPIS w Koninie.

Administrator wodociągu dysponował aktualnymi wynikami badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdania z badań Nr: SB/144594/11/2022 i SB/144593/11/2022 oba z dnia 14.11.2022 r. oraz SB/37343/04/2023 i SB/37344/04/2023 oba z dnia 03.04.2023 r. oba wykonane przez Laboratorium SGS Polska w Pszczynie).

W marcu i wrześniu 2024 r. sprawozdania wykazały zawartość magnezu w ilości od 3,4 mg/l do 4,0 mg/l (przy zalecanej wartości 7-125 mg/l). Określona w załączniku nr 1, część D, Tabela 2 obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zawartość magnezu na poziomie 7-125 mg/l jest wartością zalecaną ze względów zdrowotnych; oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w ww. załączniku przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

W omawianym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wydał 2 decyzje stwierdzające przydatność badanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; nie zachodziła potrzeba prowadzenia działań naprawczych.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

#### **Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Konińska 78, 62-570 Rychwał
2. Burmistrz Miasta i Gminy Rychwał  
ePUAP: /ugmrychwal/SkrytkaESP
3. aa

MJ

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	c930422be81847c9945e8b4519c503e6	
Nazwa dokumentu	Ocena ROCZNA 2024 r. Jaroszewice Rychwalskie.pdf	
Tytuł dokumentu	Ocena ROCZNA 2024 r. Jaroszewice Rychwalskie	
Skrót dokumentu	66b68b12061f243766a13ed4270ccc36ad95dd2a893b64bc48d4e89bc5d59170	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2024-12-31	
Podpis	Podpisany przez	Zastępca PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2024-12-31
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.1.15
Data wydruku	2025-01-02	
Autor wydruku	Jankowska Magdalena	