



WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2024-03-18

S-V.431.1.2.2024.NZ

Centrum Promocji Zdrowia „SANVIT” Sp. z o.o.
Sanatorium Uzdrowiskowe
ul. Ks. Jana Rąba 1
38-440 Iwonicz-Zdrój

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 21 ust. 2 w związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.) przekazuję wnioski i zalecenia po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 29.02.2024 r. w Sanatorium Uzdrowiskowym „SANVIT” Sp. z o. o., ul. Ks. Jana Rąba 1, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Kontrola realizowana była zgodnie z zatwierdzonym w dniu 07.02.2024 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, programem kontroli. Postępowanie kontrolne objęło oględziny stanu bieżącego obiektu. Zakres kontroli obejmował stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz sprawdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów.

W powyższym zakresie generalnie wykazano zgodność pomiędzy wnioskiem o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a stanem faktycznym zastanym w obiekcie w dniu kontroli. Pozostające w dyspozycji ośrodka zaplecze podlegające kontroli potwierdza spełnianie warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Ośrodek posiada bowiem bazę noclegową i żywniową umożliwiającą realizację turnusów dla co najmniej dwudziestoosobowej zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla niezbędnych opiekunów i kadry, zaplecze do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym

prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i zajęć wypoczynkowych oraz zaplecze do prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusów z programem zawierającym takie zabiegi oraz innych zajęć, które wynikałyby z programu turnusu, zaplecze umożliwiające realizację zajęć kulturalno-oświatowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, a także dwa gabinety lekarskie i gabinet zabiegowy wyposażone w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do pomiaru ciśnienia i podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy. Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do stanu sanitarnego i wyposażenia ośrodka.

Kolejnym aspektem podlegającym kontroli było ustalenie, czy obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla grup osób niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku, oraz czy ośrodek zapewnia bezpieczne i samodzielne użytkowanie obiektów, pomieszczeń, infrastruktury, terenu przez osoby niepełnosprawne. Szczegółowe wyniki oględzin przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 01.03.2024 r., który został podpisany bez zastrzeżeń.

Centrum Promocji Zdrowia „Sanvit” Sp. z o.o. Sanatorium Uzdrawiskowe w Iwoniczu-Zdroju z dniem 03.05.2022 r. uzyskało wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i zostało uprawnione do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kontrola wykazała, że dla ww. grupy osób niepełnosprawnych ośrodek nie spełnia następujących warunków określonych w:

- § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie i § 15 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze ww. rozporządzenia, gdyż drzwi do gabinetów lekarskich mają szerokość 0,78 m, a drzwi wejściowe do budynku posiadają próg o wysokości 0,04 m,
- § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret czternaste i § 15 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze ww. rozporządzenia, gdyż miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, nie posiadają prawidłowego pełnego oznakowania przeznaczenia tych miejsc oraz ich wymiar nie jest zgodny z warunkami określonymi w przepisach odrębnych, bowiem szerokość stanowiska postojowego wynosiła 3,8 m, a długość 4,5 m.

Stosownie do powołanych powyżej przepisów rozporządzenia, drzwi wejściowe do budynku ośrodka, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, powinny być o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m (§ 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret

drugie i 15 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych). Ponadto ośrodek jest obowiązany posiadać miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w odrębnych przepisach (§ 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret czternaste i 15 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych).

Biorąc powyższe pod uwagę, Sanatorium Uzdrowskowe „SANVIT” Sp. z o.o. w Iwoniczu-Zdroju, w zakresie objętym kontrolą oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**. W związku z powyższym, przekazuję następujące zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

- 1) W przypadku drzwi do gabinetów lekarskich konieczna jest ich wymiana na szersze, mające szerokość w świetle co najmniej 0,9 m.
- 2) Próg przed drzwiami wejściowymi do budynku należy dostosować do przepisów przywołanego rozporządzenia, tj. drzwi wejściowe bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.
- 3) Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych należy wyznaczyć zgodnie z poniższymi przepisami. Jak wynika z punktu 5.2.4 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej. Ponadto w przypadku tego zalecenia należy mieć również na uwadze przepisy § 20 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., po. 1225). Zgodnie z ww. przepisami miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania. Ponadto szerokość stanowiska postojowego w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni – długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m.

Ośrodek może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń prowadzący kontrolę dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne,

a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń dokonuje odpowiednich zmian we wnioskach i zaleceniach. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części prowadzący kontrolę przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

W sytuacji braku zastrzeżeń, ośrodek winien poinformować organ kontroli o sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Niewykonanie zaleceń będzie uznane za niespełnienie przez Centrum Promocji Zdrowia „SANVIT” Sp. z o.o. Sanatorium Uzdrowskie w Iwoniczu-Zdroju warunków, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, co będzie stanowić podstawę – w trybie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44) – do wykreślenia ośrodka z rejestru OD. Ponadto informuję, że zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ośrodek, który został wykreślony z rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy, nie może złożyć wniosku o dokonanie wpisu do rejestru OD przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia.

WOJEWODA PODKARPACKI

Teresa Kubas – Hul

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa