

KOMUNIKAT nr 2
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku
z dnia 11 października 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że w badaniach kontrolnych jakości wody z **wodociągu KLUCZBORK, zaopatrującego wieś na odcinku Bażany - przysiółek Wawrzyńcowski) nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli oraz enterokoków kałowych.**

Woda jest przydatna do spożycia

Jakość wody pod względem mikrobiologicznym w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekujący, tj. podchloryn sodu, w ilości gwarantującej utrzymanie w sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l. Może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, co nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kluczborku