



## K O M U N I K A T Nr 1/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 04.01.2023r.

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia


z wodociągu publicznego w Płomykowie zaopatrującego miejscowości: Santok i Płomykowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranej z wodociągu publicznego w Płomykowie w okresie od 16.08.2022r. do 29.11.2022r. informuje, iż jakość wody podawanej do sieci z ww. wodociągu nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na podwyższony poziom manganu.

Natomiast w wodzie w sieci (czyli w kranie u odbiorcy w punktach monitoringowych) nie stwierdzono przekroczeń tego parametru.

W związku z powyższym w dniu 06.12.2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o warunkowej przydatności wody z wodociągu publicznego w Płomykowie.

Podwyższona wartość manganu, może powodować problemy techniczne w eksploatacji sieci wodociągowej, przede wszystkim w postaci wytrącania się osadów w przewodach wodociągowych. Ponadto przekroczenia poziomu manganu mogą prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody (tj. zapachu, smaku i barwy), ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.



Sytuacja w zakresie jakości wody z ww. ujęcia jest monitorowana przez tutejszy organ.

Ponadto na ujęciu wody prowadzone są działania naprawcze.

**Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Gorzowie Wlkp.

mgr inż. Dorota Stawiska