



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BYTOWIE

HK.9022.1.73.2022.AP

Bytów, dnia 16.03.2022 r.

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2021 ROK
WODOCIĄG SIECIOWY KOŁCZYGLÓWY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Kołczyglowy wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Gmina Kołczyglowy, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczyglowy.**

Wodociąg sieciowy Kołczyglowy zaopatruje w wodę miejscowości: **Kołczyglowy, Kołczyglówki, Radusz, Jezierze** – łącznie **2370** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi : **251,21 m³**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Kołczyglówki budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – Jezierze budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – Jezierze budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

Na przestrzeni 2021 roku pobrano łącznie 7 próbek wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2021 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Kołczyglowy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Kołczyglowy.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie
Anna Kozłowska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kołczyglowy.
2. a/a AP.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./ fax. 59 822 36 85, e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BYTOWIE

HK.9022.1.68.2022.AP

Bytów, dnia 16.03.2022 r.

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2021 ROK
WODOCIĄG SIECIOWY BARKOCINO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu sieciowego Barkocino** wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Gmina Kołczygłowy, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy**.

Wodociąg sieciowy Barkocino zaopatruje w wodę miejscowości: Barkocino, Łubno, Miłobądz – łącznie **320** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi : **28,74 m³**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Łubno, Ośrodek Zdrowia;
- instalacja wodociągowa – Miłobądz, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

W roku 2021 roku w ramach kontroli prowadzonej przez Gminę Kołczygłowy oraz kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobrano łącznie **5** próbek wody z czego 1 próbka nie odpowiadała wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru mętności.

parametr	wynik	Wartość dopuszczalna	Wpływ na zdrowie	Działania naprawcze
mętność	1,4 NTU	1 NTU	Wartość i czas trwania przekroczenia nie miały wpływu na zdrowie konsumentów	Po wystąpieniu przekroczenia Gmina Kołczygłowy podjęła działania naprawcze polegające na regulacji pracy urządzeń uzdatniających oraz płukaniu sieci wodociągowej, ponowne badania prób wody nie wykazały przekroczeń badanych parametrów.

W 2021 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Barkocino. Jakość wody nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Barkocino.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kołczygłowy.
2. a/a AP.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie

Anna Klejft

niepodległa

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./ fax. 59 822 36 85, e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BYTOWIE**

HK.90.22.1.67.2022.AP

Bytów, dnia 16.03.2022 r.

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2021 ROK
WODOCIĄG SIECIOWY BARNOWIEC

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Barnowiec wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Gmina Kołczygłowy, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy.**

Wodociąg sieciowy Barnowiec zaopatruje w wodę miejscowości: Barnowiec – łącznie 237 mieszkańców. Średnia dobowa produkcja wody wynosi : **30,87 m³.**

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.


Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Barnowiec budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – Barnowiec budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

Na przestrzeni 2021 roku pobrano łącznie 5 próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2021 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Barnowiec.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Barnowiec.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie

Anna Kieff

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kołczygłowy.
2. a/a AP.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./ fax. 59 822 36 85, e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BYTOWIE

HK.9022.1.70.2022.AP

Bytów, dnia 16.03.2022 r.

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2021 ROK
WODOCIĄG SIECIOWY GAŁĄŻNIA WIELKA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Gałąźnia Wielka wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Gmina Kołczygłowy, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy.**

Wodociąg sieciowy Gałąźnia Wielka zaopatruje w wodę miejscowości: Gałąźnia Wielka, Gałąźnia Mała – łącznie **468** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi : **63,67 m³.**

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Gałąźnia Wielka, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – Gałąźnia Mała, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

Na przestrzeni 2021 roku pobrano łącznie **5** próbek wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2021 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Gałąźnia Wielka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Gałąźnia Wielka.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie

Anna Węff
Anna Węff

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kołczygłowy.
2. a/a AP.

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./ fax. 59 822 36 85, e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BYTOWIE

HK.9022.1.71.2022.AP

Bytów, dnia 16.03.2022 r.

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2021 ROK
WODOCIĄG SIECIOWY ROKŁOWO-WITANOWO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu sieciowego Rokłowo-Witanowo** wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Gmina Kołczygłowy, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy.**

Wodociąg sieciowy Rokłowo-Witanowo zaopatruje w wodę miejscowości: Rokłowo, Witanowo, Podgórze, Łobzowo, Zagony, Wądół, Przyborzyce – łącznie **480** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi : **70,8 m³.**

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Witanowo, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – Wądół, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

W roku 2021 roku w ramach kontroli prowadzonej przez Gminę Kołczygłowy oraz kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobrano łącznie 7 próbek wody z czego 2 próbki nie odpowiadała wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru mętności oraz liczby bakterii grupy coli.

parametr	wynik	Wartość dopuszczalna	Wpływ na zdrowie	Działania naprawcze
mętność	1,3 NTU	1 NTU	Wartość i czas trwania przekroczenia nie miały wpływu na zdrowie konsumentów	Po wystąpieniu przekroczenia Gmina Kołczygłowy podjęła działania naprawcze polegające na regulacji pracy urządzeń uzdatniających oraz płukaniu sieci wodociągowej, ponowne badania prób wody nie wykazały przekroczeń badanych parametrów.
liczba bakterii grupy coli	3jtk/ 100 ml	0 jtk/ 100 ml	Wartość i czas trwania przekroczenia nie miały wpływu na zdrowie konsumentów	Po wystąpieniu przekroczenia Gmina Kołczygłowy podjęła działania naprawcze polegające na regulacji pracy urządzeń uzdatniających oraz płukaniu sieci wodociągowej, ponowne badania prób wody nie wykazały przekroczeń badanych parametrów.

W 2021 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Rokłowo-Witanowo. Jakość wody nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Rokłowo-Witanowo.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kołczygłowy.
2. a/a AP

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie

Anna Kieffl

niepodległa

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./ fax. 59 822 36 85, e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BYTOWIE

HK.9022.1.72.2022.AP

Bytów, dnia 16.03.2022 r.

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2021 ROK
WODOCIĄG SIECIOWY WIERSZYNO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Wierszyno wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Gmina Kołczygłowy, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy**.

Wodociąg sieciowy Wierszyno zaopatruje w wodę miejscowości: Wierszyno – łącznie **350** mieszkańców. Średnia dobową produkcją wody wynosi : **41,5 m³**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Wierszyno, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

Na przestrzeni 2021 roku pobrano łącznie **5** próbek wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2021 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Wierszyno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Wierszyno.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie

Anna Węff
Anna Węff

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kołczygłowy.
2. a/a AP

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./ fax. 59 822 36 85, e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BYTOWIE

HK.9022.1.69.2022.AP

Bytów, dnia 16.03.2022 r.

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2021 ROK
WODOCIĄG SIECIOWY DARŻKOWO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Darżkowo wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Gmina Kołczygłowy, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy.**

Wodociąg sieciowy Darżkowo zaopatruje w wodę miejscowości: Darżkowo – łącznie **87** mieszkańców. Średnia dobowa produkcja wody wynosi : **9,41 m³.**

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Darżkowo, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

Na przestrzeni 2021 roku pobrano łącznie **3** próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2021 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Darżkowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Darżkowo.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie

Anna Krzyż

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kołczygłowy.
2. a/a AP.

niepodległa

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./ fax. 59 822 36 85, e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl