

KOMUNIKAT Nr 1/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Węgorzewie z dnia 10.04.2024 r.

o stwierdzeniu braku przydatności wody do kąpieli w brodziku oraz jacuzzi
na pływalni krytej w Hotelu „Ognisty Ptak” w Ogonkach, ul. Sztynorcka 6,
11-600 Węgorzewo, do czasu odwołania

W dniu 10.04.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził brak przydatności wody do kąpieli pochodzącej z urządzeń wchodzących w skład pływalni krytej, w Hotelu „Ognisty Ptak” w Ogonkach, ul. Sztynorcka 6, 11-600 Węgorzewo ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj. obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa* oraz wysoką wartość parametru **ogólna liczba mikroorganizmów w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48 h** w wodzie wprowadzanej do brodzika oraz jacuzzi z systemu cyrkulacji małej:

- *Pseudomonas aeruginosa* w ilości **12 jtk/100 ml**,
- ogólna liczba mikroorganizmów w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48 h w ilości **65 jtk/1 ml**.

W związku z powyższym zobowiązuje się zarządzającego pływalnią do:

1. Skutecznego poinformowania użytkowników pływalni krytej w Hotelu „Ognisty Ptak” w Ogonkach, ul. Sztynorcka 6, 11-600 Węgorzewo o stwierdzeniu braku przydatności wody do kąpieli w brodziku oraz jacuzzi.
2. Podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Węgorzewie
Anna Maroszyk
lek.wet.higieny i epidemiologii