



Maków Mazowiecki, dnia 29.03.2023 r.

HKN.9027.1.30.2023.AŚO

**Miasto Maków Mazowiecki,
ul. Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2022 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA 2022 ROK

Miasto Maków Mazowiecki

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Makowie Mazowieckim ul. Przemysłowa 6

- Właściciel wodociągu/Administrator
**Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5
06-200 Maków Mazowiecki**
- Liczba zaopatrywanej ludności - **7900**
- Produkcja wody [m³/d] - **1957,7**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **tak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2022 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2022 roku - **0**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2022 roku - **1 (jon amonu) – wynik badania: 0,76±0,08 mg/l, wartość parametryczna – 0,50 mg/l. Punkt pobrania: Stacja Uzdatniania Wody ul. Przemysłowa 6 w Makowie Mazowieckim**
- Działania naprawcze: usprawnienie procesu uzdatniania wody, powtórne badanie nie wykazało przekroczeń



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

• tel.: 29 717 13 00

• makow@psse.waw.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31, 06-200 Maków Mazowiecki

- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2022 roku
 - **1 przekroczenie - enterokoki wynik badania: 1 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość parametryczna – 0 jtk/100 ml) w punkcie zgodności: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Makowie Mazowieckim;**
 - **3 przekroczenia - bakterii grupy coli wynik badania: 2 jtk/100 ml w punkcie zgodności: Przedszkole Nr 1 w Makowie Mazowieckim; 3 jtk/100 ml w punkcie zgodności: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Makowie Mazowieckim; 4 jtk/100 ml w punkcie zgodności: Państwowa Straż Pożarna w Makowie Mazowieckim; (najwyższa dopuszczalna wartość dla ww. parametrów– 0 jtk/100 ml)**
 - **1 przekroczenie - bakterii Escherichia coli wynik badania: 2 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość parametryczna – 0 jtk/100 ml) w punkcie zgodności: Przedszkole Nr 1 w Makowie Mazowieckim**
- Działania naprawcze: przeprowadzono miejscowo dezynfekcję instalacji wewnętrznej wraz z ich przepłukaniem, próbki powtórzono – wyniki prawidłowe
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - 0
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - 3
- Liczba decyzji niewykonanych - 0
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia
 - 14 - punkt zgodności: Przedszkole Nr 1 ul. Przasnyska 9 w Makowie Mazowieckim**
 - 7 - punkt zgodności: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Gen. Pułaskiego 15 w Makowie Mazowieckim**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2022 roku – **brak.**

2. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Makowie Mazowieckim ul. Leśna 38

- Właściciel wodociągu/Administrator
**Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5
06-200 Maków Mazowiecki**
- Liczba zaopatrywanej ludności - **4350**
- Produkcja wody [m³/d] - **523,4**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2022 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2022 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2022 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2022 roku - **3 przekroczenia (ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72 h) wynik badania > 300 jtk/1 ml, zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta (punkt zgodności: Stacja Paliw GOZANA ul. Mazowiecka 18 w Makowie Mazowieckim)**



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• makow@psse.waw.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31, 06-200 Maków Mazowiecki

- Działania naprawcze: przeprowadzono miejscowo dezynfekcję instalacji wewnętrznej wraz z jej przepłukaniem, próbki powtórzone – wyniki prawidłowe
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2022 roku - **brak.**

3. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zakładowy SPZOZ - ZZ w Makowie Mazowieckim ul. Witosa 2

- Właściciel wodociągu/Administrator
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów ul. Witosa 2,
06-200 Maków Mazowiecki**
- Liczba zaopatrywanej ludności - **0**
- Produkcja wody [m³/d] - **71,3**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2022 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2022 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2022 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2022 roku - **1 przekroczenie - enterokoki- wynik badania: 12 jtk/100 ml, (najwyższa dopuszczalna wartość parametryczna – 0 jtk/100 ml)**
- Działania naprawcze: natychmiastowe zamknięcie własnego urządzenia wodociągowego i przeprowadzenie dezynfekcji SUW wraz z płukaniem instalacji, próbki powtórzone – wyniki prawidłowe. Na czas zamknięcia SUW SPZOZ uruchomiono zasilanie awaryjne z wodociągu Przemysłowa 6 w Makowie Mazowieckim
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2022 roku - **brak.**

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5;
06-200 Maków Mazowiecki

3. aa.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1; 06-200 Maków Mazowiecki



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• makow@psse.waw.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31, 06-200 Maków Mazowiecki