

Warszawa, dnia 18.11.2008r.

**ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI**

ul. Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa

Nr postępowania: ZER-ZP-21/2008

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług remontowo-naprawczych w budynku
LIPSK II w Warszawie przy ul. Pawińskiego 17/21”**

W związku z pytaniami zgłoszonymi przez Uczestnika postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

„Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w miejsce drzwi przesuwnych stalowych Ei-30 – drzwi o szerokości minimum 100 cm uchylnych?”

Odp.: Tak.

Pytanie 2

„Czy istnieje możliwość zastąpienia opraw nastropowych z kloszem na świetlówki liniowe T8 w ilości 56 szt. na oprawy oświetleniowe rastrowe w ilości większej o ok. 15%, w pomieszczeniach archiwum.”

Odp.: Tak.

Informuję, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**D Y R E K T O R
Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji
/-/ Artur W D O W C Z Y K**

*(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby
przez niego upoważnionej)*