



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W MALBORKU

## KOMUNIKAT

z dnia 3 lipca 2023 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku  
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z wodociągu publicznego Koncewice

### dla miejscowości Bystrze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku informuje, że została wydana ocena jakości wody znak SE.NS.30.4421.192.7.2023.E5 z dnia 3.07.2023 r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Koncewice dla miejscowości Bystrze ze względu na ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli w punkcie zgodności 2 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).

### Informuje się mieszkańców miejscowości Bystrze:

- Woda z krana nadaje się do picia, TYLKO PO UPRZEDNIM PRZEGOTOWANIU (do przygotowywania posiłków, do mycia owoców, warzyw, higieny osobistej, np. mycia zębów również po uprzednim przegotowaniu);

- Woda bez przygotowania może być używana wyłącznie do celów gospodarczych (splukiwania toalet, mycia podłóg, itp.);

2 min.



- Zgodnie z informacją uzyskaną od zarządcy wodociągu trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zastępca Państwowego  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
W Malborku  
Anna Gajkiewicz