

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres październik – grudzień 2022r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 2028), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach :

1. nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL 07847.2022 z dnia 8.12.2022r.,
 - nr HKL 07848.2022 z dnia 8.12.2022r.,
2. kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr SB/132404/10/2022 z dnia 28.10.2022r.,
 - nr SB/156431/12/2022 z dnia 19.12.2022r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Bartoszkówka.**

Uzasadnienie

W próbkę wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 5.12.2022r. (miejsce pobrania próbki – Przepompownia wody Lasek) zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 07848.2022 sporządzonym w dniu 8.12.2022r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego: bakterie grupy coli. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 14.12.2022r. z ww. punktu – sprawozdanie nr SB/156431/12/2022 z dnia 19.12.2022r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczeń parametru mikrobiologicznego. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Bartoszkówka w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sanikowska

Strona 1 z 2

WYŚLANO 13. STY. 2023

Elżys

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL 07847.2022 z dnia 8.12.2022r.,
2. Sprawozdanie nr HKL 07848.2022 z dnia 8.12.2022r.,
3. Sprawozdanie nr SB/132404/10/2022 z dnia 28.10.2022r.,
4. Sprawozdanie nr SB/156431/12/2022 z dnia 19.12.2022r.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów
3. a/a HKN