



Warszawa, 11 października 2021 r.

DAZ.262.48.2021

Wszyscy zainteresowani

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) (dalej: „ustawy Pzp”) na **świadczenie usługi relokacji, kolokacji infrastruktury informatycznej, łączny dostępowych oraz usługi kolokacji zapasowej.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.

PYTANIE 62

Szanowni Państwo w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 04.10.2021 dotyczące pytania drugiego chcielibyśmy zwrócić uwagę iż mocno ona ogranicza złożenie oferty firmom telekomunikacyjnym z okręgu warszawskiego. Firmy te dokonują certyfikacji zgodnych z normą EN50600 lub ANSI-TIA 942, nie ma alternatywnych certyfikatów, dokumentów potwierdzających że dany obiekt jest w standardzie TIER III. Z informacji jakie my posiadamy wśród telekomów które posiadają certyfikowane obiekty są 3 w tym są one również u trzech różnych dostawców zatem nie jest możliwe by jeden z nich złożył ofertę na dwa certyfikowane ośrodki.

Zatem wnioskujemy o dopuszczenie złożenia oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu wymagań, pragnę zwrócić uwagę iż żaden z Wykonawców nie pozwoli sobie na poświadczenie nie prawdy z uwagi na konsekwencje prawne.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż zaakceptuje oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie wymagań określonych w normie TIER III przez oba Obiekty.

PYTANIE 63

Czy Zamawiający akceptuje równoważne certyfikaty do Uptime np. EN-50600 Class 3 lub wyższy dla co najmniej jednego obiektu?

ODPOWIEDŹ



Zamawiający informuje, iż zaakceptuje oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie wymagań określonych w normie TIER III przez oba Obiekty. Wykonawca jest uprawniony do dołączenia dodatkowych dokumentów, jednakże nie jest to obligatoryjne.

PYTANIE 64

Czy jako dowód spełniania wymogów przedstawionych w ustęp. XI pkt 13.6 SWZ może być spełnienie wymogów w zakresie infrastruktury krytycznej obiektu niedoprecyzowanych w ramach OPZ umożliwiających gwarancję techniczną dostępności w szczególności w zakresie systemów:

Dla zasilania:

- zasilania z co najmniej dwóch linii SN prowadzonych z niezależnych GPZ
- zasilanie rezerwowe ze stacjonarnego zespołu spalinowo-elektrycznego z redundancją z automatyką rozruchu SZR
- zapewnienia zasilanie bezprzerwowe systemów zabezpieczenia 230/400V, 50Hz dla krytycznych odbiorów z zachowaniem redundancji N+1

Klimatyzacji i wentylacji:

- klimatyzacja pomieszczenia kolokacji pracuje w układzie redundancji N+1 wymagany przez normę TIA-942
- klasa czystości filtrów powietrza EU4

Infrastruktury telekomunikacyjnej:

- przyłączy doprowadzone kilkoma drogami (rozdzielnymi fizycznie).
- więcej niż dwa oddzielne wejścia kanalizacyjne do budynku.

Bezpieczeństwa:

- obiekt kolokacyjny objęty *jest stałymi urządzeniami gaśnicze gazowymi SUG z mieszaniną gazów obojętnych*

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż zaakceptuje oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie wymagań określonych w normie TIER III przez oba Obiekty. Wykonawca jest uprawniony do dołączenia dodatkowych dokumentów, jednakże nie jest to obligatoryjne.

W związku z powyższym zmianie ulega treść SWZ w poniższym zakresie:

Rozdz. X. pkt. 1

Było: „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni kalendarzowych tj. do dnia 12 stycznia 2022 r.”

Jest: „**Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni kalendarzowych tj. do dnia 17 stycznia 2022 r.**”

Rozdz. XII pkt. 2



Było: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2021 r., do godz. 11:00.

Jest: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 20 października 2021 r., do godz. 10:00.”

oraz Rozdz. XIII pkt. 1

Było: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2021 r. o godzinie 12:00”.

Jest: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2021 r. o godzinie 12:00”.

Załączniki:

- 1) Skorygowany formularz oferty

ZATWIERDZAM

Bartosz Dziadecki

Zastępca Dyrektora

Działu Administracji i Zakupów

/podpisano elektronicznie/