



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w CHEŁMIE

22-100 CHEŁM, ul. Szpitalna 48

Tel. centr.: (082) 565 34 21, 565 34 22, FAX (082) 565 30 13

Tel. dyr: (082) 565 42 21 e-mail: psse.chełm@pis.gov.pl

Chełm, dnia 12 sierpnia 2021 r.

NS-HK.903.1.92.2021

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie informuje, że w dniu 11 sierpnia 2021 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie została wydana decyzja znak: ONS-HK.903.10.7.1.2021 stwierdzająca przydatność do spożycia przez ludzi wody chlorowanej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Krynica, gm. Krasnystaw, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Hruszów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z raportem zbiorczym z badań Nr WD/0369-372/21/Z z dnia 11.08.2021r z badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przedstawionym przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o., Zakręcie 124B, administratora wodociągu, stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody chlorowanej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Krynica, gm. Krasnystaw. Badania wody przeprowadzono w zakresie parametrów mikrobiologicznych: Escherichia coli, bakterie grupy coli, enterokoki kałowe. Próbkę została pobrane w dniu 9.08.2021r. z punktów poboru: Hydrofornia Krynica, dom prywatny – Bzite 3a, Dom prywatny – Czarnoziem 73a, Dom prywatny- Krynica 25 i zbadane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Chełmie
mgr inż. Grzegorz Marek
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymuje:

1. Miasto Rejowiec, ul. Wiktoryna Zaleskiego 1, 22-360 Rejowiec
2. a/a