

Załącznik nr 4

do wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich, sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z wskazanym obiektem.

Procedura współpracy pomiędzy Komendantem a Operatorem:

.....
(nazwa operatora)

oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

Data opracowania:		Procedura nr:	
Tytuł opracowania:	PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII SOAP oraz AWARII SOSU i/lub AWARII LUB BRAKU DOSTĘPNOŚCI W SYSTEMIE SWD		
Cel procedury:	Kolejność postępowania		
Pojęcia podstawowe:	Urządzenie Transmisji Alarmów i Sygnałów Uszkodzeniowych (UTASU) System Wspomagania Decyzji (SWD), System Prezentacji Informacji (SPI), Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS), Stacja Odbiorcza Sygnałów Uszkodzeniowych (SOSU), Stacja Odbiorcza Alarmów Pożarowych (SOAP), Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego (SKKM)		
Algorytm postępowania:	<p>1. W przypadku awarii lub jakiegokolwiek przerwy w działaniu UTASU, Operator niezwłocznie informuje o tym SKKM poprzez wystanie zawiadomienia (załącznik nr 1 do niniejszej procedury), wypełnionego stosownie do zaistniałej sytuacji.</p> <p>2. W przypadku powzięcia informacji o alarmie pożarowym Operator CMOS wykonuje połączenie telefoniczne do SKKM, na numery wskazane poniżej, z przekazaniem wszystkich niezbędnych danych i uzyskując potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte.</p> <p style="text-align: center;">Numery, na które Operator przekazuje informacje o uszkodzeniu/pożarze: - 47 851 75 01 (telefon stacjonarny) - główny -</p> <p>3. W przypadku awarii SOAP lub SOSU Operator podejmuje działania naprawcze w ciągu 2 godzin i usuwa awarię w ciągu maksymalnie 24 godzin.</p> <p>4. Powrotne włączenie transmisji po awarii odbywa się analogicznie do pkt. 1 (zawiadomienie – załącznik nr 2 do niniejszej procedury).</p> <p>5. W przypadku awarii lub braku dostępności w systemie SWD (SPI) obsada SKKM informuje niezwłocznie CMOS o tym fakcie uzyskując informacje o przybliżonym czasie usunięcia awarii.</p> <p style="text-align: center;">Numery, na które SKKM przekazuje informacje o uszkodzeniu/braku dostępności SWD (SPI): - (telefon stacjonarny) - główny - (telefon komórkowy) - zapasowy</p> <p>6. W trakcie przerwy w działaniu SWD (SPI) stosuje się postępowanie według pkt 2 niniejszej procedury</p> <p>7. Po przywróceniu działania systemu SPI, obsada SKKM przekazuje niezwłocznie informacje analogicznie do pkt. 5.</p>		
Osoby uprawnione do stosowania procedur:			
	Imię, nazwisko:	Stanowisko:	Zakres uprawnienia:
1.	Funkcjonariusze pełniący służbę w SKKM PSP w Siemianowicach Śląskich	Obsada SKKM	Obsługa SKKM
2.	Pracownicy CMOS <i>wskazać firmę....</i>	Operator CMOS	Obsługa CMOS
Uwagi:			
Data:			

Załącznik nr 4

do wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich, sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z wskazanym obiektem.

Sporządził:		Podpis:	
Zatwierdził:	Komendant Miejski PSP w Siemianowicach Śląskich	Podpis:	
Przyjął:		Podpis:	



Załącznik nr 4

do wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich, sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z wskazanym obiektem.

Załącznik nr 1 do procedury.

Siemianowice Śląskie, dnia.....r.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Siemianowicach Śląskich.
e-mail: monitoring@siemianowice.kmpsp.gov.pl
fax: 47 851 75 40

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu: o godzinie:
w obiekcie przy ul.
awarii uległo UTASU. W związku z powyższym poinformowano osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo pożarowe
..... wskazaną przez Abonenta i zobowiązano do powiadamiania Państwowej Straży
Pożarnej telefonicznie w przypadku powstania w wyżej wymienionym obiekcie rzeczywistego zagrożenia
pożarowego.


Jednocześnie informuję iż podjęto stosowne działania w celu przywrócenia transmisji sygnałów alarmów
pożarowych i uszkodzeniowych zgodnie z zapisami dokumentu „Wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące
uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, sposobu
połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej ze wskazanym obiektem”.

.....
(czytelne imię i nazwisko operatora CMOS)

Wpłynęło do stanowisko kierowania

.....
(czytelne stopień imię i nazwisko dyżurnego SKKM)

.....
(data i godzina)



Załącznik nr 4

do wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich, sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z wskazanym obiektem.

Załącznik nr 2 do procedury.

Siemianowice Śląskie, dnia.....r.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Siemianowicach Śląskich.
e-mail: monitoring@siemianowice.kmpsp.gov.pl
fax: 47 851 75 40

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu: o godzinie:
w obiekcie przy ul.
przywrócono do pełnej funkcjonalności UTASU. W związku z powyższym poinformowano osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo pożarowe wskazaną przez Abonenta

.....
(czytelne imię i nazwisko operatora CMOS)

Wpłynęło do stanowisko kierowania

.....
(czytelne stopień imię i nazwisko dyżurnego SKKM)

.....
(data i godzina)