



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.394.2023

22 GRU. 2023

Słupsk, dnia .....

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 157.HK.2023**  
dla urządzenia wodociągowego zaopatrującego zakład  
Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o.o., Włynkówko 49B, 76-202 Słupsk 2

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody analizy sprawozdań z badań wykonanych w 2023 r. zgodnie z harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o.o., Włynkówko 49B, 76-202 Słupsk 2 z przedmiotowego urządzenia wodociągowego

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego, zaopatrującego Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o.o., Włynkówko 49B, 76-202 Słupsk 2.

Zarządca urządzenia wodociągowego (Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o.o.) zakończył prowadzony w 2023 r. monitoring jakości wody – wszystkie pobrane próbki spełniały w badanym zakresie wymagania ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego, zaopatrującego Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o.o., Włynkówko 49B, 76-202 Słupsk 2 spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku  
z up. *Włodzimierz Stawny*

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują (elektronicznie):

1. Wójt Gminy Słupsk

Do wiadomości:

1. Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o.o.
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

---

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>