



Rodrysin, 06-06-2022

Znak sprawy: SA.270.5.2022

### Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku biurowego Nadleśnictwa Poddębice”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00178647/01 z dnia 2022-05-26

Zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25), zwanej dalej „PZP”, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ.

W dniu 03.06.2022 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> wpłynęły poniższe pytania, które Zamawiający przedstawia w oryginale:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika o mocy DC większej niż 50 000W, przy założeniu, że moc po stronie prądu AC będzie na poziomie 50 000W?

**TAK**

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o grubości 30 mm?

**NIE**

3. Czy Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o obciążalności mechanicznej na śnieg do 5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa?

**TAK**

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert i Zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – Zamawiający informuje, że nie przedłuży terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 284 ust. 2 i 3 PZP.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 PZP Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4088698f-d5a3-11ec-9a86-f6f4c648a056>

1) treść zapytania wniesionego przez Wykonawcę oraz

2) wyjaśnienie Zamawiającego

– bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 PZP Wykonawcy przysługuje prawo do odwołania. Przy czym odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 PZP. Odwołujący jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono



wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 PZP.

Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do Zamawiającego upływa po 5 dniach od przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a PZP.

Z poważaniem

Robert Krokowski

Nadleśniczy  
Nadleśnictwa Poddębice

/podpisano elektronicznie/