

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816 00 12

e-mail: psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl www.gov.pl/psse-bielsko-biala

ONS-HKiŚ.903.100.2024

Bielsko-Biała, dnia 28.03.2024r.

lp. ~~5567~~ .2024

Wójt Gminy Jasienica

Urząd Gminy w Jasienicy

43-385 Jasienica 159

Obszarowa ocena jakości wody dla gminy Jasienica

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) i § 23.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2023r.

1. Wykaz producentów wody.

Gmina Jasienica zaopatrywana jest w wodę produkowaną przez:

- Stację Uzdatniania Wody w Wapienicy należącą do Aqua S.A. Bielsko-Biała,
- Stację Uzdatniania Wody należącą do Spółki Wodnej Wodociągowej w Rudzicy.

2. Produkcja wody i sposób uzdatniania.

- Stacja Uzdatniania Wody w Wapienicy dostarcza gminie Jasienica średnio 2 055 m³/d. Proces uzdatniania obejmuje filtrację, koagulację i dezynfekcję końcową,
- Stacja Uzdatniania Wody w Rudzicy produkuje średnio 128 m³/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa.

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę .

- Stacja Uzdatniania Wody w Wapienicy zaopatruje około 16 500 osób,
- Stacja Uzdatniania Wody w Rudzicy dostarcza wodę około 1000 osobom.

4. Jakość wody.

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały stan jakości odpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody.

Na terenie gminy Jasienica w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych badanych parametrów.

6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W roku 2023 nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie gminy Jasienica nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

Oceny bezpieczeństwa konsumentów na terenie gminy Jasienica dokonano w ocenie okresowej jakości wody za I i II półrocze 2023 roku uznając wodę dostarczaną konsumentom za bezpieczną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań z badań wody wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przedsiębiorstwa wodociągowe z ujęć objętych nadzorem w 2023 roku, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Jasienica.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej



dr n. med. Jarosław Rutkiewicz

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Jasienicy; 43-385 Jasienica 159,
2. ONS-HKiś-a/a.

