

BF-II.3710.61.2020

Warszawa, dnia 19 lutego 2021 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja systemu kontroli dostępu”

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Nr 4

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 i ust. 1a ustawy, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Pytanie nr 1

Wnoszę o wykreślenie w par.5 i 8 Umowy słowa „opóźnienie” i w to miejsce wpisanie słowa „zwłoka”.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.
Patrz zmiana treści SIWZ nr 4, poz. nr 1.

Pytanie nr 2

Wnoszę o obniżenie kar umownych w par. 8 Umowy, co najmniej o 50% ze względu na ich wygórowaną wysokość. Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy do czynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciążących na nim na mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.

Odpowiedź nr 2

Patrz zmiana treści SIWZ nr 4, poz. nr 2.

Pytanie nr 3

Wnoszę o wykreślenie par. 8 ust. 2, 3 Umowy. W szczególności podstawa do wykreślenia zapisu wynika z art. 15r1.1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Przepis ten zakazuje potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź nr 3

Patrz zmiana treści SIWZ nr 4, poz. 3 i 4.

Pytanie nr 4

Wnoszę o wprowadzenie do par. 8 Umowy, zapisu: „Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną”.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

Pytanie nr 5

Wnoszę o wprowadzenie do par. 10 Umowy, zapisu: „W przypadku nieprzystąpienia do odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego w terminie 5 dni od poinformowania przez Wykonawcę o wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie miał prawo do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury”.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

Pytanie nr 6

Wnoszę o wprowadzenie do par. 12 Umowy, zapisu: „Z gwarancji wyłącza się wady powstałe na skutek działania przyczyn zewnętrznych tj. ognia, wody oraz warunków atmosferycznych (wyładowania elektrostatyczne, burze, uderzenia pioruna, wiatr), uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne wywołane przez Zamawiającego, w szczególności wynikające z niewłaściwej eksploatacji Przedmiotu Umowy niezgodnej z Instrukcją Obsługi (o ile taka jest) i szkoleniem, modyfikacji wewnętrznej Przedmiotu Umowy. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

Pytanie nr 7

Wnoszę o wykreślenie w par.13 ust. 1 Umowy zapisu: „bez podania przyczyny”. Takie zastrzeżenie Zamawiającego może doprowadzić do braku możliwości realizacji umowy przez Wykonawcę. Niedopuszczenie pracowników do realizacji usługi winno nastąpić wyłącznie w szczególnych okolicznościach wymienionych w umowie, a nie bez powodu.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

Pytanie nr 8

Zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia) i przesłanie go faxem na nr ... lub na email: ... [dane Wykonawcy wykropkowane przez Zamawiającego].

Odpowiedź nr 8

Zamawiający w załączeniu przekazuje kopię protokołu postępowania ze stanem na dzień 19.02.2021 r.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający zezwala na wskazanie samego zakresu podwykonawstwa, jeśli nazwa podwykonawcy nie jest znana na etapie składania ofert?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, że zgodnie z Tomem I SIWZ – Instrukcją dla Wykonawców, pkt 10.8 „Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania

przez Wykonawcę firm podwykonawców w Formularzu „Oferta”. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na których zdolności Wykonawca nie polega, składając Formularz „Oferta” zobowiązany jest wypełnić odpowiednią jego część w tym zakresie, oraz o ile jest to wiadome, podać wykaz proponowanych podwykonawców”.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zezwala na skorzystanie z podwykonawstwa podczas realizacji umowy, jeśli Wykonawca podczas składania ofert nie wykazał, że będzie korzystał z podwykonawstwa?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma możliwość powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie jego realizacji, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8. IPU.

Pytanie nr 11

Aktualizacja funkcji „Ewakuacja”. Czy Zamawiający oczekuje, żeby wraz z wprowadzeniem podziału na strefy SKD (budynki) w sposobie naliczania liczb (sum) osób obecnych w poszczególnych strefach SKD (budynkach) w ramach raportów ewakuacyjnych, występowała opcja przypisywania operatorowi zdefiniowanemu w systemie, atrybutu/-ów widoczności (lub nie) w raportach ewakuacyjnych danych z poszczególnych stref SKD (budynków)?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający wyjaśnia, że wraz z wprowadzeniem podziału na strefy SKD (budynki) w sposobie naliczania liczb (sum) osób obecnych w poszczególnych strefach SKD (budynkach) w ramach raportów ewakuacyjnych wymagana jest opcja przypisywania operatorowi zdefiniowanemu w systemie, atrybutu/-ów widoczności (lub nie) w raportach ewakuacyjnych danych z poszczególnych stref SKD (budynków).

Pytanie nr 12

Instalacja w garażu budynku ul. Czerniakowska 100, elementów dot. bramy garażowej. Czy w obecnej chwili brama garażowa wyposażona jest w system kontroli dostępu (kontroler, czytniki, sterownik bramy) zintegrowany z systemem budynkowym?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający wyjaśnia, że brama garażowa przy użytkowanym przez Zamawiającego budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie jest wyposażona w system kontroli dostępu i jest zintegrowana z systemem ww. budynku.

Pytanie nr 13

Instalacja w garażu budynku ul. Czerniakowska 100, elementów dot. bramy garażowej. Jeżeli tak [jeśli odpowiedź na pytanie 12 brzmi tak], to czy Zamawiający oczekuje?: instalacji odrębnego kontrolera, będącego elementem sieci kontrolerów SKD w budynku (dołączonego do istniejącego systemu) i połączonego z odbiornikami kodów z pilotów zdalnego sterowania, wywołującego akcję otwierania bramy garażowej?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią pkt 6 Tomu III SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy), nie oczekuje instalacji odrębnego kontrolera.

Pytanie nr 14

Instalacja w garażu budynku ul. Czerniakowska 100, elementów dot. bramy garażowej. Jeżeli tak [jeśli odpowiedź na pytanie 12 brzmi tak], to czy Zamawiający oczekuje?: zachowania/zintegrowania istniejących czytników kart z czytnikami pilotów w taki sposób aby równolegle na wjazd i wyjazd działały zarówno karty jak i piloty systemu KD?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią pkt 6 Tomu III SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy), oczekuje zachowania/zintegrowania istniejących czytników kart z czytnikami pilotów w taki sposób, aby równolegle na wjazd i wyjazd działały zarówno karty jak i piloty systemu KD.

Pytanie nr 15

Instalacja w garażu budynku ul. Czerniakowska 100, elementów dot. bramy garażowej. Czy przez pojęcie pilota zintegrowanego z systemem KD, Zamawiający rozumie taką identyfikację kodu pilota w systemie KD, żeby możliwe było indywidualne określanie w systemie prawa pilota do podnoszenia (otwierania) bramy garażowej i rejestracji w systemie faktu użycia pilota (otwarcia bramy) wraz z informacją, który pilot (osoba) zdarzenie to wywołała?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający wyjaśnia, że przez pojęcie pilota zintegrowanego z systemem KD Zamawiający rozumie taką identyfikację kodu pilota w systemie KD, która umożliwi indywidualne określanie w systemie prawa pilota do podnoszenia (otwierania) bramy garażowej i rejestracji w systemie faktu użycia pilota (otwarcia bramy) wraz z informacją, który pilot (osoba) zdarzenie to wywołała.

Pytanie nr 16

Dostawa i instalacja elementów do integracji SKD z systemem RCP sQola/Quorum/Qrezus firmy QNT firmy QNT. Czy Zamawiający posiada już oprogramowanie dla systemu RCP, przystosowane do importu danych (zdarzeń) ze źródeł zewnętrznych?

Odpowiedź nr 16

Patrz zmiana treści SIWZ nr 1, poz. nr 2.

Pytanie nr 17

Dostawa i instalacja elementów do integracji SKD z systemem RCP sQola/Quorum/Qrezus firmy QNT firmy QNT. Jeżeli tak [jeśli odpowiedź na pytanie 16 brzmi tak], to: Czy oprogramowanie dla systemu RCP, posiadane przez Zamawiającego jest zdolne do importu danych (zdarzeń) w sposób automatyczny (cykliczny)?

Odpowiedź nr 17

Patrz zmiana treści SIWZ nr 1, poz. nr 2.

Pytanie nr 18

Dostawa i instalacja elementów do integracji SKD z systemem RCP sQola/Quorum/Qrezus firmy QNT firmy QNT. Jeżeli tak [jeśli odpowiedź na pytanie 16 brzmi tak], to: Czy Zamawiający oczekuje tworzenia plików z danymi o zdarzeniach, dla potrzeb systemu RCP, w trybie ręcznym przez operatora („na żądanie”) czy automatycznym (cyklicznym)?

Odpowiedź nr 18

Patrz zmiana treści SIWZ nr 1, poz. nr 2.

Pytanie nr 19

Dostawa i instalacja elementów do integracji SKD z systemem RCP sQola/Quorum/Qrezus firmy QNT firmy QNT. Jeżeli tak [jeśli odpowiedź na pytanie 16 brzmi tak], to: Czy przy automatycznym generowaniu pliku mają być to odrębne pliki czy jeden, aktualizowany (nadpisywany ciągle, nadpisywany w ramach jednego miesiąca czy inaczej)?

Odpowiedź nr 19

Patrz zmiana treści SIWZ nr 1, poz. nr 2.

Pytanie nr 20

Dostawa i instalacja elementów do integracji SKD z systemem RCP sQola/Quorum/Qrezus firmy QNT firmy QNT. Jeżeli tak [jeśli odpowiedź na pytanie 16 brzmi tak], to: Czy posiadane oprogramowanie RCP akceptuje jako źródło zewnętrzne plik tekstowy z rozszerzeniem *.csv? Jeśli nie, to jaki ma być to plik tekstowy?

Odpowiedź nr 20

Patrz zmiana treści SIWZ nr 1, poz. nr 2.

Pytanie nr 21

Dostawa i instalacja elementów do integracji SKD z systemem RCP sQola/Quorum/Qrezus firmy QNT firmy QNT. Jeżeli tak [jeśli odpowiedź na pytanie 16 brzmi tak], to: Czy posiadane oprogramowanie RCP posiada szczegółowe wymogi dotyczące dopuszczalnej nazwy pliku zawierającego dane o zdarzeniach? Jakie to wymogi? Proszę o uszczegółowienie.

Odpowiedź nr 21

Patrz zmiana treści SIWZ nr 1, poz. nr 2.

Pytanie nr 22

Dostawa i instalacja elementów do integracji SKD z systemem RCP sQola/Quorum/Qrezus firmy QNT firmy QNT. W tabeli 3 SIWZ, Zamawiający stwierdza, że dopuszcza istnienie dwóch wersji zapisu informacji o trybie i rodzaju zdarzenia. Która z tych wersji jest obowiązująca w posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniu RCP?

Odpowiedź nr 22

Patrz zmiana treści SIWZ nr 1, poz. nr 2.

Pytanie nr 23

Dostawa i instalacja elementów do integracji SKD z systemem RCP sQola/Quorum/Qrezus firmy QNT firmy QNT. W tabeli 3 SIWZ, Zamawiający stwierdza, że dane o zdarzeniach są zawarte w wierszach o stałej długości. Jednocześnie dopuszcza istnienie dwóch wersji zapisu informacji o trybie i rodzaju zdarzenia. Podaje przy tym wzór wiersza dla wersji 1 zapisu informacji o trybie i rodzaju zdarzenia (jednoznakowy status) w postaci ciągu CCCNNNNNNNNRRRRMMDDggmmssxS Jaki jest wzór wiersza dla wersji 2 zapisu informacji o trybie i rodzaju zdarzenia (osobne zapisy informacji o trybie i rodzaju zdarzenia)?

Odpowiedź nr 23

Patrz zmiana treści SIWZ nr 1, poz. nr 2.

Pytanie nr 24

Dostawa i instalacja elementów do integracji SKD z systemem RCP sQola/Quorum/Qrezus firmy QNT firmy QNT. W tabeli 3 SIWZ, Zamawiający sugeruje, że w obu możliwych wersjach zapisu informacji o trybie i rodzaju zdarzenia, lista możliwych statusów oraz trybów nie jest zamknięta. Czy listy statusów i trybów są zamknięte? Proszę o szczegółowe podanie wszystkich obowiązujących statusów i trybów wraz z ich kodami.

Odpowiedź nr 24

Patrz zmiana treści SIWZ nr 1, poz. nr 2.

Pytanie nr 25

Dodanie funkcjonalności do KD SYSTEM w postaci opcji automatycznej blokady czytnika z podwójną weryfikacją po wykryciu 3 błędnych prób wpisania PIN-u. Czy Zamawiający oczekuje bezwzględnego blokowania czytnika/czytników (wejście/wyjście) dla wszystkich osób uprawnionych do tego przejścia, czy też chodzi o blokadę tylko użytkownika, który zidentyfikował się uprzednio kartą i błędnie podał PIN?

Odpowiedź nr 25

Patrz zmiana treści SIWZ nr 4, poz. nr 5.

Pytanie nr 26

Dodanie funkcjonalności do KD SYSTEM w postaci opcji automatycznej blokady czytnika z podwójną weryfikacją po wykryciu 3 błędnych prób wpisania PIN-u. Czy wskazana przez Zamawiającego blokada ma być czasowa, na jak długo? Jakiej mają być kryteria jej odwołania?

Odpowiedź nr 26

Patrz zmiana treści SIWZ nr 4, poz. nr 5.

Pytanie nr 27

Dodanie funkcjonalności do KD SYSTEM w postaci opcji automatycznej blokady czytnika z podwójną weryfikacją po wykryciu 3 błędnych prób wpisania PIN-u. Jakiego scenariusza odwołania blokady oczekuje Zamawiający?, np.:

- po upływie określonego przez administratora czasu,
- przez administratora ze stanowiska operatorskiego systemu KD,
- inne

Odpowiedź nr 27

Patrz zmiana treści SIWZ nr 4, poz. nr 5.

Pytanie nr 28

tabela 2, punkt 1 – dostawa i montaż tripoda. Czy Zleceniodawca dopuszcza dostawę tripoda dwuramiennego?

Odpowiedź nr 28

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza dostawę tripoda innego niż trzy ramienny, pod warunkiem spełniania przez niego wymagań określonych w Tabeli nr 2 w Tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy).

Pytanie nr 29

tabela 2, punkt 1 – dostawa i montaż tripoda. Czy dostarczony tripod/brama obrotowa musi być wyposażony w opadające ramię czy w przypadku dostawy tripoda/bramki obrotowej dwuramiennej Zleceniodawca dopuszcza takie składanie ramion (poprzez obrót) aby umożliwić swobodną ewakuację?

Odpowiedź nr 29

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza wyposażenie tripoda w opadające ramię lub inne rozwiązanie, które umożliwi włączenie do systemu ppoż. celem automatycznego zwolnienia blokady przejścia w sytuacji ogłoszenia ewakuacji w budynku, zgodnie z pkt. 3 Tabeli nr 2 w Tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy).

Pytanie nr 30

tabela nr 3, punkt 3 – dostawa przycisków chwilowych, podświetlanych. Gdzie mają być zamontowane podświetlane przyciski? np.: drzwi, kołowroty, ściany?

Odpowiedź nr 30

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza 2 możliwości w zależności od technicznych aspektów umiejscowienia tripoda:

- 1) na ścianie.
lub
- 2) na tripodzie.

Pytanie nr 31

tabela nr 3, punkt 3 – dostawa przycisków chwilowych, podświetlanych. Jaką funkcję mają spełniać?

Odpowiedź nr 31

Zamawiający wyjaśnia, że przyciski mają spełniać określenia rodzaju wyjścia: służbowe/prywatne.

Pytanie nr 32

tabela nr 3, punkt 3 – dostawa przycisków chwilowych, podświetlanych. W jaki sposób mają działać?

Odpowiedź nr 32

Zamawiający wyjaśnia, że przyciski wskazane w punkcie nr 3 Tabeli nr 3, w Tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy), mają działać poprzez ich wciśnięcie.

Pytanie nr 33

tabela 1a - Weryfikacja konieczności wymiany czytników. W jakim terminie Wykonawca może dokonać weryfikacji konieczności wymiany czytników? Proszę o wyznaczenie terminu przed terminem złożenia oferty.

Odpowiedź nr 33

Patrz zmiana treści SIWZ nr 2.

Zmiany treści SIWZ Nr 4

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Poz. 1.

SIWZ TOM II – Istotne Postanowienia Umowy § 5 ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W razie, gdy opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego wykonania przedmiotu umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy”.

Poz. 2.

SIWZ TOM II – Istotne Postanowienia Umowy § 8 ust. 1 pkt 3, 5, 6 otrzymują brzmienie:

- 3) „za opóźnienie przekazania dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 6 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lecz nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia”
- 5) „w przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego lub wyrządzenia szkody na osobie w wysokości 5% wynagrodzenia Umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy. Zapłacenie kary Umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych”
- 6) „za każdy inny niż wskazany w pkt 1-6 przypadek naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy w wysokości 200 zł, a jeśli naruszenie będzie miało charakter ciągły, za każdy dzień trwania naruszenia lecz nie więcej niż 1% wynagrodzenia Umownego brutto, wskazanego § 6 ust. 1 Umowy za jedno zdarzenie i nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia łącznie”

Poz. 3.

SIWZ TOM II – Istotne Postanowienia Umowy § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8 nałożonych na Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy”.

Poz. 4.

SIWZ TOM II – Istotne Postanowienia Umowy § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 15 r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 2255 ze zm.), Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. W razie braku możliwości potrącenia kary umownej przez Zamawiającego lub też w sytuacji nieskorzystania z tego uprawnienia kara będzie płatna przelewem na wskazany w wezwaniu do jej uiszczenia nr rachunku bankowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty”.

Poz. 5.

SIWZ TOM III – Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„Dodanie funkcjonalności do programu KD System umożliwiającej załączanie lub wyłączanie opcji automatycznej blokady czytnika dla danego użytkownika z podwójną weryfikacją po trzykrotnym błędnym wpisaniu PINu. Wymagane jest odblokowywanie karty ręcznie przez osobę do tego uprawnioną”.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Jarosław Wyżgowski
/-/
Dyrektor Biura Finansów