

	Zakład Robót Elektro - Energetycznych ul. Krzywoustego 20 71 - 100 Goleniów	Goleniów	22.02.2021
		1 str.	

**PROTOKÓŁ**  
**z próby zdalnego zadziałania wyłącznika p.poż.**

1. Zleceniodawca: BUDIMEX S.A. ul. Siedmogrodzka 9, 01-204 Warszawa  
2. Obiekt: Budynek WC MOP Przybiernów WSCHÓD  
3. Data badania: 22.02.2021

4. Próbę przeprowadzili:

- 1) Patryk Jurczak - przedstawiciel wykonawcy robót elektrycznych

5. Opis próby:

Próba polegała na sprawdzeniu czy po wciśnięciu przycisku PWP ( na ścianie budynku przy drzwiach wejściowych ) powodującej zmianę jego położenia (wyciśnięty), nastąpi zadziałanie wyłącznika głównego w rozdzielnicy RG i odcięcie zasilania wszystkich obwodów w budynku.

6. Wynik próby:

Po wyciśnięciu przycisku PWP nastąpiło wyłączenie wyłącznika głównego w rozdzielnicy RG i odłączenie obiektu spod napięcia.

6 Orzeczenie

Wynik próby: POZYTYWNY.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu nadaje się do eksploatacji.

Próbę przeprowadzili:

1. Patryk Jurczak ZRE Goleniów  
Uprawnienia pomiarowe E i D

E 1/707/2126/21

D 1/707/2127/21

Podpisy:

1. ....  
2. ....

Zakład Robót Elektro-Energetycznych  
Patryk Jurczak  
ul. Krzywoustego 20, 72-100 Goleniów  
tel. 91 407 18 28