

	Zakład Robót Elektro - Energetycznych ul. Krzywoustego 20 71 - 100 Goleniów	Stargard	22.02.2021
		1 str.	

PROTOKÓŁ

z próby zadziałania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

1. Zleceniodawca: BUDIMEX S.A. ul. Siedmogrodzka 9, 01-204 Warszawa
 2. Obiekt: Budynek WC MOP Przybiernów WSCHÓD
 3. Data badania: 22.02.2021

4. Próbę przeprowadzili:

1) Patryk Jurczak

- przedstawiciel wykonawcy robót elektrycznych

5. Opis próby:

Próba polegała na sprawdzeniu czy po wyłączeniu napięcia w budynku, nastąpi załączenie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.

6. Wynik próby:

Po wyłączeniu napięcia w budynku sądu, nastąpiło załączenie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Wykonano próby i badania natężenia oświetlenia, wynik zgodny z wymaganiami normowymi.

6 Orzeczenie

Wynik próby: POZYTYWNY.

Instalacja opraw awaryjnych i ewakuacyjnych nadaje się do eksploatacji

Próbę przeprowadzili:

1. Patryk Jurczak

Patryk Jurczak ZREE Goleniów
 Uprawnienia pomiarowe E i D

E1/707/2126/21

D1/707/2127/21

Podpisy:

1.

Zakład Robót Elektro-Energetycznych
 Patryk Jurczak
 ul. Krzywoustego 20, 72-100 Goleniów
 tel. 91 407 18 28