

# PROTOKÓŁ Z PRÓBY CIŚNIENIA

Spisany w dniu 23.07.2020

na budowie: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęsnica – Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo – Miękowo.

Rozprowadzenie wodne w budynku MOP Przybiernów <sup>Jednostka</sup> Wschód:-

materiał i średnica rurociągu: PE DZ50, PE DZ40, PE DZ32, PE DZ25, PE DZ20

na okoliczność wykonania próby ciśnienia rozprowadzenia wodnego przy udziale:

- |    |                             |   |                    |
|----|-----------------------------|---|--------------------|
| 1. | Inspektor Nadzoru           | - | ANDRZEJ ZAWALICH   |
| 2. | Przedstawiciel Podwykonawcy | - | ŁUKASZ GAJEK       |
| 3. | Przedstawiciel Budimex S.A. | - | MARCIN CHMIELEWSKI |
| 4. | Przedstawiciel Budimex S.A. | - | PIOTR PLISZKA      |

Komisja stwierdziła, że w/w rurociąg poddano próbie na ciśnienie 4 bar

Czas trwania próby: 1 godzina

W czasie trwania próby ciśnienia ~~nie stwierdzono przecieków~~ <sup>NIE STWIERDZONO</sup> /stwierdzono przecieki\*

Wynik próby ciśnienia: pozytywny/negatywny\* <sup>pozytywny</sup>

Próbie wykonano zgodnie z PN-EN-805:2002

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji:

1.

inż. Andrzej Zawalich  
upr. bud. nr 277/Sz/84

2.

Gajek Pliszka

3.

KIEROWNIK ROBÓT  
Marcin Chmielewski

4.

MAJSTER BUDOWY  
Piotr Pliszka

\* -niepotrzebne skreślić

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  
Za zgodność z oryginałem  
KIEROWNIK BUDOWY

Maciej Bednarz