



PARTER– WYKAZ POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA	p.uz.netto
SZ.4	Szatnia 4	84,4
SZ.5	Szatnia 5	86,1

LEGENDA:

- C.O. zasilanie (grzejnik)
- C.O. powrót (grzejnik)

typoszereg grzejników stalowych płytowy z bocznym podłączeniem do instalacji, typ 22, wysokość H = 600 mm

- Uwagi:
1. Zdemontować cztery grzejniki wraz z osłonami zlokalizowane na korytarzu KR.1.
  2. Instalację wykonać z rur nierdzewnych cienkościennych precyzyjne ze szwem wzdłużnym, Tmax = 135°C, Pmax = 1,6 MPa.
  3. Typ połączeń – zaprasowanie promieniowe.
  4. Połączenia gwintowane przy armaturze przepływowej i podłączeniach urządzeń.
  5. Poziomy c.o. prowadzić w stropie w izolacji termicznej.
  6. Przewody zaizolować otuliną do izolowania ciepło i zimnochronnego rurociągów z panki PE lambda 0.037 W/mK.
  7. Przy grzejnikach zainstalować odpowietrzniki automatyczne.
  8. Montaż grzejników na wys. 0,1 m nad posadzką.
  9. Instalację układać ze spadkiem min. 5‰ w kierunku odpływu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

**XANA**

PRACOWNIA PROJEKTOWA

MGR INŻ. ARCH. ROKSANA KIELBASA

UL.HOŁDU PRUSKEGO 10/6

75-607 KOSZALIN

TEL: 608 652 889

BIURO@XANA-ARCH.PL

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH - BUDYNEK SZKOŁY MUZYCZNEJ

INWESTOR

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. GRAŻYNY BACEWICZ

UL. JULIANA FAŁATA 32, 75-434 KOSZALIN

ADRES INWESTYCJI

UL. JULIANA FAŁATA 32, 75-434 KOSZALIN

JED. EWID. MIASTO KOSZALIN, DZ. NR 151/6, OBR. 018 KOSZALIN

PROJEKTANT

MGR INŻ. DANIEL HUBERT

UPR. NR ZAP/0068/POOS/08

W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

OPRACOWUJĄCY

MGR INŻ. KRZYSZTOF CZERWIŃSKI

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. ADAM WRÓBEL

UPR. NR ZAP/210/POOS/10

W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

BRANŻA	SANITARNA
FAZA PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY
DATA	15.10.2021
SKALA	1:100
NR RYSUNKU	CO2
TYTUŁ	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PYZIEMIA. STAN PROJEKTOWANY

