



BOR06.2305.25.2023

Kraków, 07.12.2023 r.

Sprawa: zaproszenie do złożenia oferty

Szanowni Państwo,

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do złożenia oferty na: **usługę wykonania przeglądu instalacji przeciwpożarowej i naprawy instalacji przeciwpożarowej dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie.**

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa:

- 1) wykonania siedmiu przeglądów instalacji przeciwpożarowej w lokalu Zamawiającego przy ulicy Promienistych 1, 31-481 Kraków w następujących terminach:
 - od dnia zawarcia umowy do 15.12.2023 r. - I przegląd,
 - od 01.04.2024 r. do 30.04.2024 r. - II przegląd,
 - od 01.10.2024 r. do 31.10.2024 r. - III przegląd,
 - od 01.04.2025 r. do 30.04.2025 r. - IV przegląd,
 - od 01.10.2025 r. do 31.10.2025 r. - V przegląd,
 - od 01.04.2026 r. do 30.04.2026 r. - VI przegląd,
 - od 01.10.2026 r. do 31.10.2026 r. - VII przegląd;
- 2) naprawy instalacji przeciwpożarowej, o której mowa w pkt 1 (na każde wezwanie), na warunkach szczegółowo określonych poniżej:

W skład instalacji wykrywania i sterowania urządzenia gaśniczego wchodzi:

- a) centrala sterowania gaszeniem IGNIS 1520M,
- b) przycisk ręcznego uruchomienia PU-61 STAR GASZENIA – służący do ręcznego elektrycznego uruchomienia instalacji gaszenia,
- c) przycisk ręcznego wstrzymania gaszenia PW-61 STOP GASZENIA – służący do zatrzymania procedur gaśniczych,
- d) optyczne czujniki dymu DOR-40 z gniazdem G-40 (4szt.),
- e) sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7/N (2szt.),
- f) sygnalizatory optyczne ostrzegawcze SE-1, SW-1 (2szt.),
- g) zbiornik ze środkiem gaśniczym HFC-227ea (FM-200 pojemność 56 kg),
- h) czujniki niskiego ciśnienia w butli,
- i) elektrozawór butli,
- j) wskaźniki wyzwolenia środka gaśniczego,
- k) klapy pożarowe odciążające,
- l) przewody kablowe.

Wykonawca dla celów realizacji przedmiotowego zadania jest zobowiązany:

- a) posiadać uprawnienia do wykonywania tego typu prac, w tym posiadać **Certyfikat** na obsługę urządzeń przeciwpożarowych zawierających F-GAZY zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065 ze zm.),
- b) zapewnić na własny koszt odpowiednią bazę narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych, oraz oprogramowania, niezbędnych dla wykonywania budowy, konserwacji i napraw,
- c) dokonania wpisu do karty urządzenia w systemie CRO przez osoby posiadające certyfikat FGAZ
- d) do ponownego uzupełnienia środka gaśniczego w przypadku wcześniejszego jego uwolnienia ze swojej winy.



Pracownicy Wykonawcy wykonujący usługi winni posiadać odpowiednie certyfikaty wydane przez producentów lub dostawców systemów SUG uprawniające ich do prowadzenia prac instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych, ewentualnie udokumentowane doświadczenie w instalacji i obsłudze systemów sygnalizacji pożarowych jak i systemów SUG oraz posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności do realizacji tego typu prac.

Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię na wykonane prace przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty wykonania usługi.

II. ZAWARTOŚĆ OFERT

Oferta musi zawierać:

- 1) Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- 2) Klauzulę RODO;
- 3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.:

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: malopolski@arimr.gov.pl. W tytule należy wskazać: „złożenie oferty na usługę wykonania przeglądu instalacji przeciwpożarowej i naprawy instalacji przeciwpożarowej dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie”.
2. Termin składania ofert upływa w dniu **11 grudnia 2023 r. o godz. 12:00.**
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną odrzucone.
4. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: Pan Albert Bugaj, e-mail: albert.bugaj@arimr.gov.pl, tel.: tel. 12 629 80 22, tel. kom. 661 781 692.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą. Usługobiorca przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryterium najniższej łącznej:

- ceny jednostkowej brutto wykonania usługi przeglądu - 75%
- ceny jednostkowej brutto roboczogodziny podczas wykonywania usługi naprawy - 25%.

p.o. Z-cy DYREKTORA
Oddziału Regionalnego


Izabela Stefańczyk

(podpis Dyrektora OR)

Załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
- 2) załącznik nr 2 – klauzula RODO;
- 3) załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
- 4) załącznik nr 4 - zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie usługi przeglądu;
- 5) załącznik nr 5 – wzór umowy.