



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Stalowej Woli  
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**

PSK.9020.20.19.2023

Stalowa Wola, 29.12.2023 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

dot. wodociągu dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli,  
za okres od 01.01.2023 r. – 29.12.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.), § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody i sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, przedstawionych w poniższej tabeli:

<b>Data poboru</b>	<b>Punkt poboru próbki wody</b>	<b>Nr protokołu poboru próbki wody</b>	<b>Nr sprawozdania z badań wody</b>	<b>Laboratorium wykonujące badanie</b>
19.04.2023 r.	SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli – hydrofornia za wodomierzem	-	K/0/04/2023/105/FM/1 z dnia 27.04.2023 r.	GBA POLSKA Sp. z o. o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
04.05.2023 r.	SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli – Hydrofornia za wodomierzem	-	Raport z badań wody Nr 210/2023 z dnia 04.05.2023 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o. o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
22.06.2023 r.	SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli – Kuchnia oddziałowa, Oddział Okulistyki	-	Ł/0/06/2023/1107/FM/1 z dnia 26.06.2023 r.	GBA POLSKA Sp. z o. o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
05.09.2023 r.	SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli – hydrofornia za wodomierzem	PSK.9020.18.5.2023	POL/HK.9052.1.70.2023 z dnia 08.09.2023 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
20.11.2023 r.	SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli – kuchnia szpitalna	-	K/0/11/2023/243/FM/1 z dnia 28.11.2023 r.	GBA POLSKA Sp. z o. o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

**informuje**  
**o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu**  
**dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.**

**UZASADNIENIE**

Z przeprowadzonej analizy sprawozdań z badań próbek wody pobranych od 01.01.2023 r. do 29.12.2023 r. w ramach prowadzonego przez PPIS w Stalowej Woli nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez GBA POLSKA Sp. z o. o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 z wodociągu dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 wynika, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym, chemicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym w badanym zakresie, odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Ocenę jakości wody z wodociągu dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.).

**Otrzymują :**

1. Prezydent Miasta Stalowej Woli  
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7
  2. a/a
- AŻ

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Stalowej Woli

*lek. med. Stanisław Pieprzny*