

Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Nadleśnictwa Lutówko”

Agregat prądotwórczy zewnętrzny:


- maksymalna moc awaryjna [kVA]/[kW]: nie mniej niż 42/33,
- maksymalna dostępna moc agregatu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej [kVA]/[kW]: nie mniej niż 38/31
- układ podgrzewania: TAK
- wersja wyciszona: TAK
- rozruch automatyczny z układem SZR min 70A, stycznikowym 3P
- oferta winna przewidywać wyposażenie agregatu dla sterowania ręcznego,
- rodzaj paliwa: ON,
- min. pojemność zbiornika paliwa - 100 l.

Zamówienie uwzględnia koszt:

- uruchomienia: podłączenie do przygotowanej instalacji zgodnie z wytycznymi producenta, uruchomienie agregatu, przeszkolenie pracownika nadleśnictwa,
- transportu: dostarczenie pod adres wskazany przez Nadleśnictwo: ul. Wybudowanie 16, 89-422 Sypniewo, na koszt Wykonawcy,
- gwarancji agregatu: 60 m-cy w pracy awaryjnej, z limitem do 1000 mth, zgodnie z warunkami producenta.

Termin realizacji dostawy: do 31.12.2023 r.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Nadleśnictwa Lutówko – p. Daniel Zbilski, tel. 724 034 005, mail: daniel.zbilski@torun.lasy.gov.pl

NADLEŚNICZY

Jacek Krzyżanowski