

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz.195)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- § 21 i 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 127/OsM, 128/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniu: 12.05.2021 r. z **wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Zaręby Kościelne:**

- Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14 (kran w pomieszczeniu sanitarnym)
- Nienały Szymany 23B (kran w kuchni)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.728.2021, HKL.9052.729.2021 z dnia 17.05.2021 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej  
stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**  
z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Zaręby Kościelne  
zarządzanego przez Gminę Zaręby Kościelne

### **Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Zaręby Kościelne stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Ostrowi Mazowieckiej  
*Anna Ambroziak*

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14; 07-323 Zaręby Kościelne

Do wiadomości:

1. Aa