

KOMUNIKAT Nr 8.W.2023
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie

z dnia 23 czerwca 2023 roku

Na podstawie uzyskanych informacji od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie, Plac - 1000 lecia 1, 88 – 210 Łabiszyn o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody (obecność bakterii grupy coli)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie

Stwierdził

brak przydatności wody do spożycia z Wodociągu Ojrzanowo.

Do sieci wodociągowej Wodociągu Ojrzanowo Zarządzający Wodociągiem wprowadził wodę ze źródła zastępczego tj. stacji uzdatniania wody w JabłóWKu.

Wodociąg Ojrzanowo zaopatruje w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Jeżewice, Jeżewo, Łabiszyn Wieś, Ojrzanowo, Smogorzewo, Dąbrówka Kujawska.

Po otrzymaniu wyników kolejnych badań wody, będą przekazywane aktualne komunikaty.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE


Tadeusz Kosiara