


OŚ.II.6223 /5/09

*PK*  
*12*  
*b*  
*JK*

261/103

129

Jasło, 2009.03.27



## D E C Y Z J A

### Działając na podstawie:

- art. 122 ust.1, pkt 1, w związku z art. 9 ust.1 pkt 14 lit. c oraz art. 37 pkt 2, art. 123 ust.2, art. 127, art. 128 ust.1, art.131 ust.1, art.140, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

## o r z e k a m

Udzielam Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi krajowej nr 28c Zator - Medyka w miejscowości Jasło od km 1+966 do km 2+322 z powierzchni wynoszącej 0,29 ha, istniejącym wylotem zlokalizowanym w km drogi 1 + 966 ( lewa strona drogi) do rzeki Jasiołki w km 2 + 330.

I. Pozwolenia wodnoprawnego orzeczonego niniejszą decyzją udzielam z zastrzeżeniem dopełnienia przez wnioskodawcę następujących warunków:

1. Do systemu kanalizacji deszczowej nie mogą być włączone ścieki inne niż objęte niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym.
2. Wody opadowo – roztopowe zostaną oczyszczone w stopniu wymaganym jednostronnie przepisami, w taki sposób aby na wylocie do odbiornika :
  - zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż - 100 mg/l,
  - węglowodorów ropopochodnych nie była większa niż – 15 mg/l,
  - nie zawierały odpadów stałych i zanieczyszczeń pływających.



3. Wylot kolektora wód opadowych należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym.
4. Wszystkie urządzenia związane z oczyszczaniem i wprowadzaniem wód opadowo-roztopowych do odbiornika należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym oraz na bieżąco konserwować.

III. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam do dnia 27 marca 2019 roku.

### UZASADNIENIE

Pismem z dnia 23 grudnia 2008r. znak: GDDKiA O/RZ.P-4b/261/383/2008 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie zwróciła się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi krajowej nr 28c Zator -Medyka w miejscowości Jasło, istniejącym wylotem zlokalizowanym w km drogi 1+ 966 ( lewa strona drogi) do rzeki Jasiołki w km 2 + 330.

Do wniosku dołączono wymagany operat wodnoprawny, który został uzupełniony na żądanie organu i przedłożony przy piśmie z dnia 13 lutego 2009r. znak: L.dz.0293/102 W/T-1131 oraz dodatkowo uzupełniony pismem z dnia 26 .03.2009.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle. Jednocześnie, działając w myśl art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, poinformowano strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz wypowiedzenia się co zebranych w niej materiałów. Dla rozpatrzenia wniosku zarządzono rozprawę administracyjną.

Na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji oraz przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono co następuje:

Wody opadowe i roztopowe z drogi krajowej nr 28c Zator -Medyka z odwodnienia drogi krajowej nr 28c Zator - Medyka w miejscowości Jasło od km 1+966 do km 2+322 z powierzchni wynoszącej 0,29 ha, są wyłapywane i zbierane poprzez system kanalizacji deszczowej, a następnie istniejącym wylotem urządzenia kanalizacyjnego W1, o średnicy  $\phi$  400 mm, zlokalizowanym w km drogi 1+ 966 (lewa strona drogi) wprowadzane do rzeki Jasiołki w km 2+ 330.



W trakcie rozprawy wodnoprawnej przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie podtrzymał stanowisko Zarządu Zlewni Wisłoki i Wisłoka z/s w Rzeszowie z dnia 31 grudnia 2008r. znak: NZR-5-54-514-J56/08, dotyczące uwag do operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych pochodzących z odwodnienia drogi DK nr 28, wylotem W1 do rzeki Jasiołki, w km 2 + 330, w miejscowości Jasło, **odnośnie uzupełnienia rozwiązania odprowadzania wody z zalewu na odcinku międzywale do budowli.**

Do powyższego stanowiska RZGW w Krakowie ustosunkował się przedstawiciel wnioskodawcy, który wyjaśnił że odprowadzanie wód opadowych z przedmiotowej drogi odbywa się istniejącym wylotem do rzeki Jasiołki na obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią. W związku z powyższym nie widzi potrzeby wykonania dodatkowych robót na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią po to tylko, aby wody opadowe odprowadzić bezpośrednio do rzeki Jasiołki.

Dodatkowo wnioskodawca zaznaczył, iż przedmiotowy system odprowadzania wód opadowych istnieje już wiele lat i wcześniej był uzgodniony na etapie projektowania z administratorem rzeki Jasiołki. Podtrzymał stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie odnośnie wydania pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie.

Mając na uwadze złożone wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie tutejszy organ nie uwzględnił stanowiska Zarządu Zlewni Wisłoki i Wisłoka z/s w Rzeszowie. Należy zauważyć, że organ związany jest zakresem wniosku.

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią wnioskodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa wodnego, winien zwrócić się oddzielnym pismem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym zakres uprawnień i termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego ustalono zgodnie z wnioskiem oraz dyspozycją przepisu art. 127 ustawy Prawo wodne.

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód wynika z art. 122 ust.1 pkt 1 w związku z art.37 pkt1 ustawy Prawo wodne, natomiast kompetencje starosty w tym zakresie określa art.140 ust.1 Prawa wodnego.


Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.



## Pouczenie

1. Niedotrzymanie warunków niniejszego pozwolenia spowoduje cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania.
2. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków w terminie późniejszym o ile taka potrzeba wyniknie z przeglądu ustaleń pozwolenia wodnoprawnego lub innych przyczyn.
3. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń
4. Za wszelkie szkody wynikłe dla osób trzecich w związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiedzialność ponosić będzie wnioskodawca.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Jasielskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.



Z up. STAROSTY  
mgr inż. Krzysztof Habda  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
OCHRONY ŚRODOWISKA,  
ROLNICTWA I LEŚNICTWA

### Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Rzeszowie.
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Krakowie.
3. Polski Związek Wędkarski Okręg w Krośnie.
4. Aa.

