

Działdowo, dnia 01.07.2021 r.

HK.4304.2.3.2021

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Zieluńska 26  
13-230 Lidzbark

### **OCENA JAKOŚCI WODY**

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lidzbark**

**(zaopatrzuje miejscowości: Lidzbark, Jamielnik, Bryńsk, Klonowo, Wlewsk, Słup,  
Cibórz, Miłostajki, Zalesie, Podcibórz, Nadleśnictwo Lidzbark, Koty, Ostrowy w gminie  
Lidzbark oraz Buczkowo, Czarny Bryńsk w gminie Górzno)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (półroczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Lidzbark.

**W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.** pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 12 próbek wody (7 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 12 próbek wody (7 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej z wodociągu publicznego Lidzbark przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnej Sp. z o. o. ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie  
stwierdza  
przydatność wody do spożycia przez ludzi**

## Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Lidzbark w I półroczu 2021 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Działdowie  
*mgr Grażyna Mówińska*  
specjalista zdrowia publicznego

### Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

### Do wiadomości (wyłącznie drogą elektroniczną):

1. Burmistrz Lidzbarka  
ul. Sądowa 21  
13-230 Lidzbark
2. Burmistrz Miasta i Gminy Górzno  
ul. Rynek 17, 87-320 Górzno
3. Starosta Działdowski  
ul. Kościuszki 3  
13-200 Działdowo
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii  
ul. Męczenników 11  
13-200 Działdowo

*GM*