



LEGENDA:

	zaciśk probierczy na uchwytych typu T, n/t na wys. h=1,2
	przewód odprowadzający drut FeZn ø8, n/t na uchwytych typu T
	zwód poziomy drut FeZn ø8 na uchwytych dachówkowych / kalenicowych
	połączenie skręcane
	drut odgromowy FeZn ø8 wygięty na wys. h=0,5m powyżej powierzchni chronionej

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoniejska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśniewska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT
Budowa kancelarii leśnictw Niezgoda i Wilkowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą

ADRES
Niezgoda, gm. Żmigród
dz. nr 375, obręb 0032 Niezgoda

INWESTOR
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Żmigród
55-140 Żmigród, ul. Parkowa 4a

RYSUNEK

INSTALACJA ODGROMOWA

PROJEKTANT

mgr inż. Marek ŻELAWSKI
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0161/P/OOE/14

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Piotr MURACH
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0446/P/OOE/18

BRANŻA
elektryczna

SKALA
1 : 50

DATA
08.2019

NR RYS.
E.4

OCHRONA OD PORAŻEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S