



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KRAŚNIKU**

Kraśnik, dnia 22.05.2023r.

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36  
tel/fax. (81) 884-36-73  
email: psse.krasnik@sanepid.gov.pl,  
<http://www.gov.pl/web/psse-krasnik>

**Komunikat  
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
Grabówka gm. Annopol**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranej w dniu 16.05.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej przez właściciela wodociągu, po przeprowadzonych działaniach naprawczych, stwierdził:

**przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę**

**Grabówka gm. Annopol**

otrzymane w dniu 19.05.2023r. wyniki z badań wody wykazały, iż w zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia ona wymagania zawarte w załączniku Nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Grabówka, Grabówka Ukazowa, Grabówka Kolonia - ok. 517 osoby.

Woda w obecnym stanie nadaje się picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk i zębów, kąpieli.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Kraśniku  
dr inż. Joanna Sarzyńska