



Wrocław, 2022-06-03



UNP: OS-22-03410

Znak pisma: OS-AAD.213.69.2022.9

Odpowiedzi na pytania i informacja o zmianie terminu składania ofert

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy: OS-AAD.213.69.2022, prowadzonego pod nazwą *Remont oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku hotelowym Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu w systemie zaprojektuj i wykonaj*

W związku z pytaniami do postępowania jw., Zamawiający informuje:

1. *Etap I - Wykonawca wykona w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - uważam że jest to zbyt krótki termin aby wykonać projekt i wszelkie ustalenia z rzeczoznawca oraz inwentaryzacja, czy można wydłużyć termin oddania projektu.*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu oddania projektu.

2. *Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa w przypadku dostaw materiałowych. tj. termin dostawy lamp od 4 do 5 tygodni. A co w przypadku gdy firma która ma dostarczyć lampy ich nie dostarczy w wyznaczonym terminie i powoła się na ogólną sytuację rynkową i światową, brakiem części itp. Czy lampy można zamontować w późniejszym terminie?*

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wykonawca samodzielnie przed złożeniem oferty powinien skalkulować możliwość dostawy materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie.

3. *Jaka farba i kolor ma być zastosowany do malowania pasów po bruzdowaniu, jak szeroki ma być pas?*

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania farb mineralnych lub akrylowych w zależności od miejsca i powierzchni, w których wykonane zostaną bruzdy. Kolor farb musi pozostać zbliżony do obecnie istniejącego. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji koloru farb, które będą zastosowane do zamalowania powstałej bruzdy. Szerokość pasa zamalowania powinna odpowiadać szerokości powierzchni koniecznej do zakrycia powstałych uszkodzeń.

4. Czy prace nasza firma ma zgłaszać do konserwatora zabytków?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że Wykonawca nie ma obowiązku zgłaszania prac do konserwatora zabytków.

5. Czy w miejscach niewidocznych tj pozo holem i korytarzami do pokoi instalacja może być prowadzona w korytkach instalacyjnych?

Odpowiedź


Zamawiający informuje, że z zastrzeżeniem uprzedniej jego akceptacji, w miejscach niewidocznych (pomieszczenia gospodarcze, piwniczne itp.) dopuszcza możliwość prowadzenia instalacji w korytkach instalacyjnych.

W związku z pytaniami do postępowania jw., zgodnie z punktem 5 rozdziału X zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **8 czerwca 2022 r. godz. 10:00**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zadane pytania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Andrzej Wlazło
p.o. Dyrektora
/-podpisano elektronicznie-/

p.o. Dyrektora



Andrzej Wlazło