

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres październik - grudzień 2023r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 537), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach:

1. nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL 07419.2023 z dnia 10.10.2023r.,
 - nr HKL 07420.2023 z dnia 12.10.2023r.,
2. kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr SB/130311/10/2023 z dnia 20.10.2023r.,
 - nr SB/153905/12/2023 z dnia 7.12.2023r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Bartoszkówka.**

Uzasadnienie

W próbkę wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 9.10.2023r. (miejsce pobrania próbki – Dom jednorodzinny, ul. Pałacowa 2, Skuły), zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 07420.2023 z dnia 12.10.2023r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego: liczba bakterii grupy coli. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 17.10.2023r. z ww. punktu – sprawozdanie nr SB/130311/10/2023 z dnia 20.10.2023r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia ww. parametru mikrobiologicznego. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Bartoszkówka, z zastrzeżeniem czasowego braku przydatności do spożycia przez ludzi, o której była mowa wyżej, w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska

Strona 1 z 2

WYSLANO 11. STY. 2024
OWK

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL 07419.2023 z dnia 10.10.2023r.,
2. Sprawozdanie nr HKL 07420.2023 z dnia 12.10.2023r.,
3. Sprawozdanie nr SB/130311/10/2023 z dnia 20.10.2023r.,
4. Sprawozdanie nr SB/153905/12/2023 z dnia 7.12.2023r.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów
3. a/a HKN