

Oprócz powyższych zastosowań można tę grupę drobnoustrojów wykorzystać do oceny potencjalnej obecności biofilmu w systemie wodociągowym. Występowanie bakterii grupy coli w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody uprzednio poddanej dezynfekcji może świadczyć o odradzaniu się populacji mikroorganizmów i możliwym tworzeniu się biofilmu, bądź też zanieczyszczeniu wody obcym materiałem np. pochodzenia roślinnego lub glebą”.

(źródło: <https://www.gov.pl/attachment/6e22892e-04c2-4a2e-8693-1ccf8e6326a4>)

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Malborku
Anna Gajkiewicz
Anna Gajkiewicz

Pismo przesłano pocztą elektroniczną

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Miłoradzu
ul. Główna 5
82 – 213 Miłoradz
gzgk_miloradz@poczta.onet.pl
2. Wójt Gminy Miłoradz (do wiadomości konsumentów)
ul. Żuławska 9
82 – 213 Miłoradz
ug@miloradz.malbork.pl

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Malborskiego
Plac Słowiański 17
82 – 200 Malbork
starostwo@powiat.malbork.pl
a/a