



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHŚ.5211.2.3.9.2024
L.dz. 6853

Włocławek, 17.10.2024 r.
Egz. nr 1

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Dębice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Dębice, zarządzanego przez Gminę Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem w niżej wymienionych miejscach

Lp.	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	1747/24	26.04.2024	SUW - Dębice 48 A - kran na rurociągu wody uzdatnionej
2.	1749/24	26.04.2024	Szkoła Podstawowa Warząchewka Polska 37A – kran w łazience
3.	1750/24	26.04.2024	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi - Kruszyn ul. Szkolna 15 - kran w kuchni
4.	3089/24	19.07.2024	SUW - Dębice 48 A - kran na rurociągu wody uzdatnionej
5.	3090/24	19.07.2024	Budynek mieszkalny - Ludwinowo 11 - kran na zewnątrz
6.	LF-632-W/203/24 LM/W – 632 – W/203/23	07.10.2024	SUW - Dębice 48 A - kran na rurociągu wody uzdatnionej
7.	LF-632-W/204/24 LM/W – 632 – W/204/23	07.10.2024	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi - Kruszyn ul. Szkolna 15 - kran w kuchni

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Dębice, zarządzanego przez Gminę Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.

UZASADNIENIE

W dniach 26.04.2024 r. i 19.07.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w dniu 07.10.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do badań laboratoryjnych pobrano 7 próbek wody z wodociągu Dębice.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 15 w Kruszynie, Szkole Podstawowej w Warząchewce Polskiej 37A, w budynku mieszkalnym w miejscowości Ludwinowo 11 oraz na stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębice 48A.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków kałowych, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C oraz *Clostridium perfringens*.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: pH, przewodność elektryczną, mętność, barwę, mangan, żelazo, smak, zapach, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, chlorek winylu, chlor wolny, chlorki, chrom ogólny, cyjanki ogólne, 1,2-dichloroetan, fluorki, glin, indeks nadmanganianowy, jon amonowy, kadm, magnez, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, sumę pestycydów, rtęć, selen, siarczany, sól, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, twardość, Σ THM, Σ WWA, akryloamid, bor, bromiany, chloraminę, Σ chloranów i chlorynów, epichlorohydrynę, OWO, ozon i srebro.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Dębice spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1 i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Dębice, zarządzanego przez Gminę Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. adresat – za pośrednictwem platformy ePUAP
2. NHŻ wm. – egz. nr 1
3. aa – egz. nr 2

KS